

- TERÉN
- KRYCÍ ZEMINA ZBAVENÁ BALVANŮ – ZHUTNIT PODLE POŽADAVKU (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH)
- PÍSKOVÉ LOŽE – kvalitní písek–zrnitost 0–8 mm – zhutnění 94–98% (Proctor)
- PODSYPOVÁ VRSTVA – kvalitní písek – zrnitost 2–8 mm – standardní zhutnění
- DNO VÝKOPU – po celé své délce pevné a bez kamenů
– nutno chránit před promrznutím a rozbahněním



podélného profilu
utečné hloubky uložení

min. 1200

vratná
DN 65/140

VMČOVACÍ OSA

přívodní
DN 65/160


zához z písku a lomového kamene

sđlovací kabel TCEPKPFLE 5x4x0,
1 x HDPE chránička-průměr DN 4
1 x mikrochránička-průměr 12/8mm
-uloženo v chráničke DN 100

PÍSKOVÉ LOŽE

bezkanálové předizolované potrubí
- DN 65/160, 65/140
-uloženo v chráničke DN 250

140 250 160
400

VEDOUCÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJ. STAVEBNÍ ČÁST	SPOLUPRÁCE	SUMA projekt VOLNÉ SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ, www.sumaprojekt.cz		
PAVEL CUBERKA		ING. PETR MICHALÍK 	ING. JITKA MICHALÍKOVÁ			
CR, HV - Rek. mezi TB5081 a TB5062 1.etapa - rekonstrukce od TB5081 do TB5071						
INVESTOR	Elektrárny Opatovice, a.s.			FORMÁT	10 A4	
					DATUM	06/2017
					STUPEŇ	DPS
					MĚŘÍTKO	1 : 25
Příčné řezy - odbočka o53					čís.výkr.	D.a - 11