



LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY :

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N1.01-IV	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
	ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ, KDE xx JE MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HASICÍ SCHOPNOST
	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ, KDE xx JE MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HASICÍ SCHOPNOST
	VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT, KDE xx JE SVĚTLOST HADICE V mm A yy DÉLKA HADICE V m
	SMĚR ÚNIKU V OBJEKTU, KDE xx JE POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD Z OBJEKTU, KDE xx JE POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
	DVEŘE VYBAVENÉ KOVÁNÍM S PANIKOVOU FUNKCÍ
	TLAČÍTKO "CENTRAL STOP"
	TLAČÍTKO "TOTAL STOP"
	POŽÁRNÍ Klapka VZT, KDE xx JE POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
	PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVANÁ ČÁST VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ
	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE
	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE
	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE, C SAMOZAVÍRAČ
	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE, C SAMOZAVÍRAČ
	POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR VYMEZENÝ ODSUPOVOU VZDÁLENOSTÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU
BRNO, PORHAJMOVA 18

LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY