



JTI Projekt Gorazdova 6, 602 00, Brno, tel.: +420 608 743 212 topinka@jtprojekt.com www.jtprojekt.com	NAZEV: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PORHAJMOVA 18, BRNO	ČÍSLO VÝKRESU: 01
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA	OSAH: D.1.4 VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1 PP	MĚŘÍTKO: 1:50
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. P. POLÁČEK	INVESTOR: MČ Brno - Zámek, Golpásova 7, 601 00, Brno	FORMÁT: A3, A4
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. K. RESNÁKOVÁ	MÍSTO: Brno, Poutnickova 622/18, part. č. 188, k. ú. Zvenovce	STUPEŇ: D03
		DATUM: 02/2023

TABULKA TL. TEPELNÝCH IZOLACÍ:

UMÍSTĚNÍ	Typ	tloušťka
1.PP – PRÍZNANÉ	MINERÁLNÍ+AL. POLEP	30 mm
1.PP – PODLAHA	PĚŇOVA	20 mm
1.NP – 4.NP – PODLAHA	PĚŇOVA	6 mm
1.NP – 4.NP – POD STROPEM	PĚŇOVA	20 mm
DRÁŽKY VE ZDI	PĚŇOVA	20 mm