

BYT [m ²]	OZN.MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
ateller 1+kk	2.01	CHODBA	14,20
	2.02.1	PŘEDSÍŇ	5,80
	2.02.2	KUCHYŇSKÝ KOUT	3,20
	2.02.3	KOUPELNA	3,20
27,60	2.02.4	POKOJ	15,40
1+kk	2.03.1	PŘEDSÍŇ	5,90
	2.03.2	KUCHYŇSKÝ KOUT	3,20
	2.03.3	KOUPELNA	3,20
31,80	2.03.4	POKOJ	19,50
1+kk	2.04.1	PŘEDSÍŇ	6,40
	2.04.2	KUCHYŇSKÝ KOUT	3,20
	2.04.3	KOUPELNA	3,20
32,10	2.04.4	POKOJ	19,30
3+kk	2.05.1	PŘEDSÍŇ	5,90
	2.05.2	KOUPELNA	4,80
	2.05.3	WC	1,60
	2.05.4	POKOJ + KK	20,00
65,50	2.05.5	POKOJ	19,90
	2.05.6	POKOJ	13,30
	2.06	TERASA VEGETAČNÍ	88,20
1+kk	2.06a	TERASA POCHŮŽÍ	78,00
	2.07.1	PŘEDSÍŇ	3,30
	2.07.2	KOUPELNA	3,30
	2.07.3	KUCHYŇSKÝ KOUT	6,70
34,70	2.07.4	POKOJ	21,40
2+kk	2.08.1	PŘEDSÍŇ	8,20
	2.08.2	KOUPELNA	3,90
	2.08.3	POKOJ + KK	19,00
50,10	2.08.4	POKOJ	19,00
2+kk	2.09.1	PŘEDSÍŇ	5,60
	2.09.2	KOUPELNA	5,30
	2.09.3	POKOJ + KK	21,90
41,60	2.09.4	POKOJ	8,70
	2.10	OKLIDOVÁ KOMORA	1,30
	2.11	SCHODIŠTĚ	10,70

 Č. ZÁŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ PŘÍMODOVNÝ VZDUCHU
MNOŽSTVÍ ODVODNĚNÝ VZDUCHU

1.01

POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMĚR

 OHŘEVNÁ TEPLOTNĚ/HLUKOVÁ IZOLACIČNÍ NA HADICĚ
TL. IZOLACE 25mm (SANT-VÝFUK VZDUCHU 50mm)

 TEPLINÁ IZOLACE KAUČUK S AL POLEPEM
TL. 25mm, SAMOLEPČÍ

 POŽÁRNÍ IZOLACE S AL POLEPEM
ODOLNOST DLE PBR

 TLUSTOTA IZOLACE VE VÝKAZU VÝMĚR

VYPRACOVAL: Ing. JIŘÍ BOUDNÝ	KONTROLOVAL: Ing. JIŘÍ BOUDNÝ	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. PETR MACHYNKA	Ing. JIŘÍ BOUDNÝ Tel.: 725 902 386 Podveská 179/2, 624 00, Brno e-mail: j.boudny@centrum.cz

 JT Projekt Garšvičova 6, 602 01, Brno, tel. +420 608 743 212 topinka@jtprojekt.com www.jtprojekt.com	ANE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PORHAJMOVÁ 18, BRNO OSAR: D.1.4c - VZDUCHOTECHNIKA PUDORYS 2.NP	ČÍSLO PARE
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: K. J. TOPINKA VYPRACOVÁ: K. POLÁČKOVÁ	INVESTOR: Město - Zdravice, Gajdošova 7, 615 01, Brno MÍSTO: Brno, Pohajmová 922/18, parc. č. 189, k. ú. Zdravice	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.c.05 STUPEŇ: DRS DATUM: 03/2023