LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0.01	CHODBA
0.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.03	CHODBA, SCHODIŠTĚ
0.04	KLUBOVNA
0.05	KLUBOVNA
0.06	WC ŽENY – PŘEDSÍŇKA
0.06.1	WC ŽENY
0.06.2	WC ŽENY
0.07	WC MUŽI – PŘEDSÍŇKA
0.07.1	WC MUŽI
0.07.2	WC MUŽI
0.08	KLUBOVNA
0.09	SCHODIŠTĚ
0.10	CHODBA
0.11	CHODBA – SKLEPY
0.11.1	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.2	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.3	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.4	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.5	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.6	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.7	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.8	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.9	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.10	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.11	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.12	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.13	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.14	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.15	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.16	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.17	SKLEPNÍ KÓJE
1.11.18	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.19	SKLEPNÍ KÓJE
0.11.20	SKLEPNÍ KÓJE
0.12	SLP ROZVAĎEČ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ZAŘIZOVACÍCH. PŘEDMĚTŮ

1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, MODULAČNÍ VÝKON 5,4–48,6 kW, NAPOJIT NA KANALIZACI
2	STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, OBJEM 200 L ŠROUBOVACÍ TOPNÁ JEDNOTKA 6,0 kW, 3 PE–N–AC ~ 3x230 V/50 Hz
2E	EXPANZNÍ NÁDOBA OHŘEVU TV, OBJEM 18L
U	UMYVADLO KERAMICKÉ, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ
K	KLOZET ZÁVĚSNÝ + SEDÁTKO ANTIBAKTERIÁLNÍ DVOUTLAČÍTKO + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
Pi	PISOÁR KERAMICKÝ S RADAROVÝM OVLÁDÁNÍM, PROVEDENI ANTIVANDAL NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V
VZT	NAPOJENÍ KONDENZÁTU VZT POTRUBÍ – PŘES SIFON
Ⓗ	HYDRANT NÁSTĚNNÝ Js 19, DÉLKA HADICE 30 m Q = 0,3 l/s, Pmin = 0,2 MPa VÝŠKA OSAZENÍ SKŘÍNĚ 1,1 – 1,3 m NAD ČISTOU PODLAHOU (OD OSY SKŘÍNĚ)

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA – IZ., PÁTEŘNÍ A STOUPACÍ VÍCEVRSTVÉ, PŘIPOJOVACÍ PPR
- POŽÁRNÍ VODA – IZ., POZINK
- TEPLÁ VODA – IZ., PÁTEŘNÍ A STOUPACÍ VÍCEVRSTVÉ, PŘIPOJOVACÍ PPR
- CIRKULAČNÍ VODA – IZ., VÍCERSTVÉ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – PLASTOVÉ PP–HT
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP HT, IZOLOVAT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, KG V ZEMI
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KG V ZEMI

POTRUBÍ VODY A KANALIZACE NENÍ MOŽNO VÉST V MEZIBYTOVÝCH PŘÍČKÁCH

LEGENDA ARMATUR:
VD SV – BYTOVÝ VODOMĚR, STUDENÁ VODA Q1,5 + 2x KULOVÝ UZÁVĚR DN20
VD TV – BYTOVÝ VODOMĚR, TEPLÁ VODA Q1,5 + 2x KULOVÝ UZÁVĚR DN20
VODOMĚRY V PROVEDENÍ BATERIOVÉ NAPÁJENÍ, SVISLÉ UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA:
ZHOTOVENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ VE DVOŘE A PRŮJEZDU ZAJISTÍ PROFESE STAVBA.
MONTÁŽ SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA PO ETAPÁCH.
LOŽE, OBSYP A ZÁSYP DO ÚROVNĚ –0,42 m POD ÚROVNÍ TERÉNU VE DVOŘE ZAJISTÍ PROFESE ZTI.
VÝKOPOVÉ PRÁCE V OBJEKTU ZAJISTÍ PROFESE ZTI – OD ÚROVNĚ –0,30 m OD ČISTÉ PODLAHY DANÉHO PODLAŽÍ.
MAX. DOPORUČENÁ DÉLKA POLOŽENÉHO POTRUBÍ 2,0 m.
VÝKOPY HLUBŠÍ NEŽ 1,5 m BUDOU PAŽENY.

VÝPIS POŽÁRNÍCH PRVKŮ:

PUv	POŽÁRNÍ UCPÁVKA POTRUBÍ VODY DO d40, EI45
PUk	POŽÁRNÍ UCPÁVKA POTRUBÍ KANALIZACE DO DN110, EI45
DV1	PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA 200x200 mm, OSAZENÍ DO SDK STROPU, EI45
DV2	PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm, OSAZENÍ DO SDK STROPU, EI45
DV3	PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA 150x150 mm, OSAZENÍ DO STĚNY ŠACHTY, EI45
DV4	REVIZNÍ DVÍŘKA 150x200 mm, OSAZENÍ DO SDK PŘEDSTĚNY

TABULKA TEPELNÝCH IZOLACÍ:

UMÍSTĚNÍ	TYP	VODA	TLOUŠŤKA
1.PP – PŘIZNANÉ	PĚNOVÁ	STUDENÁ	9 mm
	PĚNOVÁ	TEPLÁ + CIRKULACE	30 mm
1.PP – PODLAHA	PĚNOVÁ	STUDENÁ	6 mm
	PĚNOVÁ	TEPLÁ + CIRKULACE	20 mm
1.NP–4.NP – PODLAHA	PĚNOVÁ	STUDENÁ	6 mm
	PĚNOVÁ	TEPLÁ + CIRKULACE	13 mm
1.NP–4.NP – POD STROPEM – INST. ŠACHTY	PĚNOVÁ	STUDENÁ	6 mm
	PĚNOVÁ	TEPLÁ + CIRKULACE	20 mm
1.NP–4.NP – DRÁŽKY VE ZDI	PĚNOVÁ	STUDENÁ	6 mm
	PĚNOVÁ	TEPLÁ + CIRKULACE	13 mm
POŽÁRNÍ VODOVOD	PĚNOVÁ	POŽÁRNÍ VODOVOD	6 mm
ŠACHTY, POD STROPEM	PĚNOVÁ	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	6 mm

JT|Projekt
Gorazdova 6, 602 00, Brno, tel. +420 608 743 212
topinka@jtprojekt.com
www.jtprojekt.com

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PORHAJMOVA 18, BRNO
ČÍSLO VÝKRESU:	01
OBSAH:	D.1.4 ZTI - PŮDORYS 1.PP
MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA	INVESTOR: MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. P. POLÁČEK	MÍSTO: Brno, Porhajmova 922/18, parc. č. 189, k. ú. Židenice
VYPRACOVAL: ING. K. RIESNROVÁ	FORMÁT: 8 x A4
	STUPEŇ: DRS
	DATUM: 03/2023