

SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM

VNĚJŠÍ VLIVY


3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

KRESLIL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL	<div>DELANTE</div> <div>Ondřej Mazal, IČ: 86868110 Nikolčice 265, 691 71 Nikolčice e-mail: info@delante.cz, mob.: +420 728 021 541 www.delante.cz</div>	
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL		
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STARÝ LÍSKOVEC			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DELANTE: 2501ELKR	
MÍSTO: BRNO, KRYMSKÁ 2				
STAVBA: OPRAVA ELEKTROINSTALACE OBJEKTU KRYMSKÁ 2, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC			ARCHIVNÍ ČÍSLO: -	
ČÁST: D.1.2.5 SILNOPROUD			DATUM: 03/2025	
OBSAH: NAPÁJECÍ SCHÉMA			FORMÁT: 2xA4	
			STUPEŇ PD: DPS	
			MĚŘÍTKO: -	Č. VÝKRESU: D.1.2.5.2-01


LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ:
KABEL NN
ROZVÁDĚČ



STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV

LEGENDA:
NOVÉ:
KABEL NN
ROZVÁDĚČ
STÁVAJÍCÍ:
KABEL NN
ROZVÁDĚČ



KRESLIL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL	STAVBA: OPRAVA ELEKTROINSTALACE OBJEKTU KRYMSKÁ 2, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC				ZAK.Č.DELANTE: 2501ELKR	
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ČÁST: D.1.2.5 SILNOPROUD				STUPEŇ: DPS	Č. VÝKRESU: D.1.2.5.2-01
			OBSAH: NAPÁJECÍ SCHÉMA				DATUM: 03/2025	A4 STRAN: 1/1