



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Intenzifikace ČOV Lomnice
Evidenční číslo veřejné zakázky:	5017
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Lomnice
Sídlo:	nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ:	002 80 577
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že obdržel tuto žádost dodavatele po uplynutí zákonné lhůty a nemá tak povinnost na takovouto žádost reagovat. Zadavatel se však přesto v rámci objektivit a transparentnosti zadávacího řízení rozhodl na tuto žádost o vysvětlení odpovědět.

DOTAZ 1

Dotaz:

Plán organizace výstavby je rozdělen celkem do tří fází, kdy jsou jednotlivé popsány v POV. I fáze uvádí: *výstavba zásobníku kalu vč. Vystrojení (dmyhadla).*

TZ SO 01 však uvádí: *Objekt PS 03 Biologický reaktor a PS 04 Kalová koncovka tvoří konstrukčně dohromady železobetonovou tříkomorovou technologickou nádrž.*

Železobetonová nádrž je obdélníkového půdorysu 22,70m x 9,34m, tvoří jeden dilatační celek. Nádrž zásobníku kalu bude zastropena. ATD..

Neodporují si tyto dva body?

ODPOVĚĎ 1

Pro rozdělení stavby betonové nádrže reaktoru a kalojemu do I. a II. etapy je ve stavebně konstrukční části SO 01 navržena pracovní spára pro oddělení obou stavebních záběrů s vložením těsnicího plechu do stěn a dna. Toto je obsaženo v příloze D 05.01 stavebně konstrukční část - statika SO 01, výkres F-01-02-02-tvar.

V Brně dne 05. 01. 2017