

Zadavatel:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1
Praha 10 Hostivař, PSČ 102 00
IČ: 25656635

Administrátor veřejné zakázky:

ELCOS GROUP s.r.o.
U Uranie 1583/21
170 00 Praha – Holešovice
IČ: 03147932

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„Provádění inspekce provozního stavu vodovodního potrubí založenou na nedestruktivní akustické a nedestruktivní ultrazvukové technologii“

V Praze, dne 5. 8. 2026

Zadavatel zpracoval tuto písemnou zprávu zadavatele v souladu s ust. § 217 ZZVZ v rámci veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), s názvem: **„Provádění inspekce provozního stavu vodovodního potrubí založenou na nedestruktivní akustické a nedestruktivní ultrazvukové technologii“**,

1. Označení zadavatele

Název:	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo:	Ke Kablu 971/1, Praha 10 Hostivař, PSČ 102 00
Jménem zadavatele jedná:	Ing. Petr Mrkos, místopředseda představenstva a generální ředitel
IČ:	25656635
Kód státu:	CZ

2. Předmět veřejné zakázky

Účelem této zakázky je uzavření Rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, který předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Zadavatel má zájem o uzavření Rámcové smlouvy na provádění nedestruktivní inspekce vodovodní sítě v období 4 let počínaje platností uzavření rámcové smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky je provedení nedestruktivní inspekce vodovodní sítě dle požadavků zadavatele v rámci, které zadavatel stanovuje níže uvedené požadavky na způsob provedení:

- Inspekce musí být řešena za pomoci technologie volně plovoucí s bateriově napájeným nástrojem schopným nepřerušované inspekce potrubí o délce min. 14 hodin (resp. vzdálenost min 10 km za ideální rychlosti proudění vody).

Kde nástroj na provedení inspekce musí:

- umožňovat vložení a vyjmutí nástroje za plného provozu bez nutnosti odstávky (vypuštění a odtakování).
- být flexibilní a procházet koleny, záhyby, shybkami, dokáže projít i vertikálními sekcemi potrubí.
- být schopen projít všemi používanými sekčními uzávěry, včetně klapek (od rozměru 600 mm, bez ohledu na jejich tvar a způsob instalace – vertikální, horizontální).
- musí umožňovat inspekci potrubí s vnitřním průměrem 500 mm až 1200 mm.
- být schopen provádět kontrolu za přítomnosti optických kabelů apod. uvnitř potrubí, aniž by došlo k jejich poškození a interakce mezi nimi nezkreslí výsledek inspekce.

- umožňovat sledování inspekčního nástroje a jeho pohybu v potrubí pomocí senzorů instalovaných na povrchu kontrolovaného potrubí.
- být schopen stanovit úbytek materiálu stěny už od velikosti poškození 25 mm x 25 mm o hloubce 40% v porovnání s nominální tloušťkou, nebo 50 mm x 50 mm o hloubce 20% v porovnání s nominální tloušťkou.
- být schopen stanovit ovalitu potrubí a její procentuální odchylku oproti ideálnímu tvaru.
- být schopen stanovit míru inkrustace nebo nánosů na stěně potrubí, sedimentaci, přítomnost vzduchových kapes, promáčkliny a cizí objekty.
- být schopen detekovat úniky pomocí nedestruktivní akustické technologie a klasifikovat je podle detekovaného průtoku každého úniku a jeho relevance.
- být schopen zaznamenat celou kontrolu na video pomocí barevné kamery s vysokým rozlišením. Snímek musí být kvality umožňující zpracování charakteristik potrubí pomocí zpracování obrazu.
- být schopen klasifikovat zjištěné anomálie podle jejich povahy.
- být schopen vyčíslení rozsahu lokalizovaného poškození a uvedení přesných souřadnic místa této závady.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

-

4. Druh zadávacího řízení

VZ byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídkové ceny

Číslo, pod kterým byla žádost doručena	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ	Nabídková cena pro účely hodnocení v Kč bez DPH
1	LK Pumpservice s.r.o.	Kolbenova 898/11, 190 00 Praha	44851774	69 870 000,00

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Číslo, pod kterým byla nabídka doručena	Obchodní firma, sídlo, IČ	Důvod vyloučení
-	-	-

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru

Společnost: LK Pumpservice s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Kolbenova 898/11, 190 00 Praha
IČ: 44851774

Zadavatel uzavřel smlouvu s výše uvedeným dodavatem, a to na základě doložení nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

8. Označení poddodavatele/ů

Nerelevantní

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nerelevantní

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nerelevantní

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nerelevantní

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nerelevantní

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nerelevantní

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Nerelevantní

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Nerelevantní

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Nerelevantní

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Nerelevantní

Ing.
Tomáš
Hejl

v.z. Tomáš Hejl, ELCOS GROUP s.r.o.

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Hejl
Datum: 2026.08.05
16:32:22 +02'00'

.....
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Petr Mrkos, místopředseda
představenstva a generální ředitel