



# OBEC KOSOVA HORA

Kosova Hora 45, 262 91 KOSOVA HORA IČ:00242471  
tel.: 318 822 815, fax: 318 820 271, e-mail: kosovahora@volny.cz, http:// www.kosovahora.cz

## DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

### PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

#### „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** Obec Kosova Hora  
**Právní forma zadavatele:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**Sídlo zadavatele:** Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora  
**Zadavatele zastupuje:** Martin Krameš, starosta obce  
**IČ zadavatele:** 00242471  
**Druh zadávacího řízení:** **OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ** dle § 21, odst. (1), písm. a), následně § 27 a §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále: „zákon“)  
**Pověřená osoba zadavatele:** Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín IČ:746 907 28

### DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.1- ze dne 17. 6. 2014

Vážení zájemci,  
na základě podání žádostí zájemce o zodpovězení jeho dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 49 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

#### Dotazy zájemce a **odpovědi zadavatele:**

Dle TP 170 by měla konstrukce místní komunikace nejspíš odpovídat D2-N-3. K provedení nové skladby:

1/ Pro vrstvu kameniva je požadována šterkodrt' (frakce ŠD 0/63, ŠD 0/32) nebo šterk (frakce HDK 32/63)?

**Šterkodrt' – viz. výkres B 1.2.3.**

2/ Vrstva R-mat je dle uvedeného TP v nevhodné tloušťce

**Bude dodržena tloušťka dle PD**

3/ Spojovací postřík – 0,75l/m<sup>2</sup> ? – myslí tím zadavatel 0,75 kg/m<sup>2</sup> ?

**0,75l/m<sup>2</sup> – viz. výkres B 1.2.3., s ohledem na konkrétní výrobek se bude hmotnost měnit, daný je objem.**

4/ Obrusná vrstva je v technické zprávě uvedena jako ACO 16 – bez modifikace oproti VV a Zadávací dokumentaci, kde je ACO 16 modifikovaná. Mimo tohoto nesouladu – pro místní komunikace a v této mocnosti vrstvy by bylo vhodnější použití směsi ACO 11.

**Bude ACO 16 modifikovaná dle výkazu výměr.**

V Kutné Hoře dne 17. 6. 2014.

Ing. Josef Bárta  
pověřená osoba zadavatele