


vzorový příčný řez



SKLADBA CHODNÍK		
BETONOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) - ŠD	250 mm	ČSN 736126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU		
MIN. EDef,2=30 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK,		
NUTNO PROVÉST AKTIVNÍ ZÓNU		

POZNÁMKA: srovnávací rovina -2,000

- ! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121-31 A SOUVISEJÍCÍCH Norem, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb. (O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
 - SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM.
 - HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
 - POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMATOVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS.
 - PLOCHA MÍST PRO STÁNÍ PRO IMOBILNÍ OBČANY BUDE Z KLASICKÉ BETONOVÉ DLAŽBY.
 - AKTIVNÍ ZÓNA V PŘÍPADĚ Kladných ZKOUŠEK NA ZEMNÍ PLÁŇ SE NEBUDE PROVÁDĚT.

CELKEM 350 mm

Návrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podloží P III

AKTIVNÍ ZÓNA (0/63) - ŠD 200 mm

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	Ing. Zdeněk Vitásek PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST U tenisů 2625/1 tel: 776 780 588 78701 ŠUMPERK email: zdenek.vitasek@email.cz IČ: 03938760	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
KATASTR. ÚZEMÍ	Vikýřovice		
OBJEDNAVATEL	Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice		
NÁZEV PROJEKTU: Nový propojovací chodník u ul. Vřesová ve Vikýřovicích		STUPEŇ PD	DÚR+DSP
		DATUM	02/2024
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	1A4
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0546-24/1
PŘÍLOHA Vzorový příčný řez		ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2c