

Žadatel: Ondřej Fukan
Jaroslava Svobody 22
66447 Střelice (okres Brno-venkov)
ondrafukan@seznam.cz

žádost ze dne :	naše značka:	vyřizuje:	telefon:	email:	Prostějov:
26.07.2024	VY-2024-279-zov	Marek Fialka	608 728 512	mfialka@infos.cz	13.08.2024

VYJÁDŘENÍ K AKCI : STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU BÝVALÉ SLADOVNY, ETAPA II - RAČICE-PÍSTOVICE

Dožaduje : Ondřej Fukan

Stupeň : DPS

Katastrální území : Račice [737372]

Investor : Obec Račice-Pístovice

Projekt ETAPY II řeší stavební úpravy stavebních objektů - budov SO01, SO02, SO03, SO07 a SO10. Dále projekt řeší nové vybudování přípojky splaškové kanalizace - SO08, vodovodní přípojky - SO09 a nová přípojka NN - SO18.

Jako investor podzemního optického komunikačního vedení sítě elektronických komunikací nemáme žádných námitek k Vámi dodané dokumentaci a vydáváme souhlasné stanovisko sloužící pro technickou studii při splnění níže uvedených podmínek:

1. Zákres inženýrských sítí v majetku a provozování společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o. je pouze informativní. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném předstihu, alespoň 3 týdny před zahájením stavebních prací, objednat u společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o. (e-mail mfialka@infos.cz a zároveň j.novotny@infos.cz) vytyčení těchto sítí.
2. V místě křížení našich vedení s projektovanou trasou požadujeme uložení HDPE trubek do chrániček, případně přeložení stávajícího vedení, na náklady investora.
3. V případě budování nebo opravy vjezdu nebo přejezdu požadujeme položení jedné ochranné trubky o průměru 80 mm v celé délce případného přejezdu (nájezdu) tak, aby tato trubka přesahovala vždy minimálně 50 cm mimo hranice přejezdu (nájezdu).
4. V průběhu provádění stavebních prací je investor stavby (resp. dodavatel stavby) povinen v bezprostřední blízkosti zařízení v majetku a provozování společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození, popřípadě narušení tohoto zařízení. Vytyčení tras je vždy pouze informativní, a proto je potřeba vždy udělat sondy, aby nedošlo k poškození majetku společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o. V případě poškození je investor stavby povinen opravit vedení na své náklady a případně zaplatit společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o. ušlý zisk způsobený činností investora stavby.
5. Před záhozem výkopů je povinen stavebník vyzvat firmu na kontrolu jeho vedení. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku.
6. Platnost tohoto rozhodnutí je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

jednatel společnosti