



DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Mateřská škola Chlístovice“ (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Chlístovice
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Se sídlem: Chlístovice 66, 284 01 Chlístovice
Zastoupený: Jaroslavem Doudou, starostou obce
IČ: 00236110
Druh zadávacího řízení: **ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ**
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín IČ:746 907 28

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 - ze dne 29. 8. 2017

Vážení dodavatelé,
na základě podání žádostí dodavatele o zodpovězení dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona tyto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výpisu prvků vnějších otvorů je napsáno, že barevné provedení oken bude provedeno „KOEXTRUZÍ“ a nebo laminací. Pokud je provedení KOEXTRUZÍ tak je omezen výběr dodavatele výplně otvorů v podstatě na jednoho. V nabídce dodavatele formou nanášení KOEXTRUZE není RAL 7016 který je požadován ale RAL 7015 břidlicově šedá.

Prosím o informaci, jestli je tato podmínka nutná dodržet nebo může být provedena laminace a zda je možná změna RAL na 7015.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, může být provedena i laminace a je možná i změna RAL.

V Kutné Hoře-Malíně dne 29. 8. 2017.

Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele