



Ministerstvo životního prostředí



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Na základě dotazu dodavatele odpovídá zadavatel na zaslané dotazy:

Otázka č. 1:

Příprava tras a výkopové práce bude zajištěna investorem, nebo jsou součástí plnění z naší strany? V položkovém rozpočtu jsme totiž nenašli žádnou položku týkající se výkopových prací.

Odpověď:

V oddílu 01 ČOV byla doplněna zvláštní položka č.38 pro výkopové práce.

Otázka č. 2

V položkovém rozpočtu jsme nenašli samostatné položky za práce na střeše a elektroinstalaci. Chtěli bychom se proto zeptat, zda máme tyto náklady rozpočítat k ostatním položkám, nebo zda plánujete upravit položkový rozpočet a doplnit je samostatně.

Odpověď:

Instalační a montážní práce na střeše budou obsaženy v rámci položek – dodávka a montáž. Úprava stávajícího rozvaděče +RH je samostatně obsažen v soupisu prací vč. kabeláže v ostatních položkách.

Otázka č. 3

Prosím o upřesnění informace o počtu optimizérů na FVE ČOV a Šběrný dvůr. Ve výkresové části projektové dokumentace je uveden počet optimizérů 65, oproti tomu v rozpočtu je uveden počet 130. Která informace je závazná?

Odpověď:

Dále kontrolou soupisu prací byly upraveny parametry optimizérů v pol.č.2 v oddílu 01 – ČOV, čímž klesl jejich počet na 65 ks.

V Šitbořicích dne 14.5.2025

v.r. JUDr. Radomír Salvét
v zastoupení zadavatele