



Profil zadavatele

Spis.značka S-META 72896/2025 OI/PAde 7
Číslo jednací METAB 77691/2025/OI/PAde
Vyřizuje Adensamová Petra Ing.

Tábor
11.12.2025

Veřejná zakázka s názvem „Stavební úpravy ulice Mostecká, Tábor“ Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „dotaz“) v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení § 98 a § 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen "odpověď") a dále v souladu s § 99 zákona bez předchozí žádosti mění a doplňuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy ulice Mostecká, Tábor“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

Příloha č. 2 ZD - soupis stavebních prací, dodávek a služeb, obsahuje v listu SO 03.1 Kanalizace, položku č. 33.

33	M	28614132	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x5000mm
----	---	----------	---

Výrobce tohoto typu potrubí ukončuje výrobu a v budoucnu nebude možné jej zakoupit. V technické zprávě SO 03 - D.3.01, která je součástí přílohy č.1 ZD - projektové dokumentace, je uvedeno v bodě 3.1 Trubní materiál stok,

citují "Alternativně je možné po dohodě s investorem zvolit hladké kompaktní potrubí z PP min. SN 10 s plnou stěnou nebo potrubí hladké konstrukce (s kompaktní stěnou) s kruhovou tuhostí minimálně SN 12 z materiálu PVC. Potrubí bude mít vždy integrované hrdlo z výroby.

Změna materiálu musí být předem odsouhlasena investorem, provozovatelem a projektantem stavby a zároveň je nutné zvolit vhodný související materiál (odbočky z potrubí, hrdlové vložky šachet atd.)."

Prosím zadavatele, o informaci jaký typ potrubního materiálu bude investorem stavby odsouhlasen a případně prosím o úpravu všech souvisejících položek v soupisu prací, tak aby nedošlo v případě realizace k nejistotám.

Odpověď:

Zadavatel umožňuje použít na materiál stok potrubí dle následující specifikace:

PP min. SN10 / PVC min. SN12. V obou případech se bude jednat o potrubí s plnou stěnou z kompaktního (homogenního) materiálu. Sendvičovou stěnu s vrstvami z různých druhů materiálů zadavatel neumožňuje použít. Potrubí musí mít integrovaná hrdla (musí být pevnou součástí

trouby). Odbočky a jiné tvarovky musí být součástí uceleného výrobního programu potrubí. Zadavatel upravil specifikaci příslušných položek v části SO 03.1 - kanalizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Opravený soupis prací je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Změna a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel kontrolou soupisu prací shledal, že v soupisu prací chybí položka pro zajištění kontejnerů na komunální odpad po dobu výstavby, které tímto doplňuje do objektu VRN – vedlejší rozpočtové náklady a zároveň v témže objektu doplňuje do poznámky k položce 39 údaj o úhradě položky 100% VST. Opravený soupis prací je přílohou této změny a doplnění zadávací dokumentace.

Z důvodu upřesnění požadavků Správy železnic na bezpečnostní zásady pro manipulaci v blízkosti zesilovacího trakčního vedení přilehlé železniční trati zadavatel upravil některé přílohy PD tak, aby byly požadavky SŽ zohledněny. Tyto změny se týkají pouze prací, které budou prováděny v roce 2026 v době, kdy nebude na trati napět'ová výluka.

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace je:

- 1) **aktualizovaný soupis prací**, který obsahuje změny uvedené výše v tomto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace,
- 2) **upravené části projektové dokumentace** zohledňující změny uvedené v tomto doplnění zadávací dokumentace.

Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace. Dodavatelé pro zpracování nabídky povinně použijí soupis prací, který je přílohou této změny a doplnění zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek přiměřeně k poskytnuté změně a doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 13 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 12. 2025 v 10:00 hodin.“.

„otisk razítka“

Ing. Eliška Pospíšilová, v. r.
odbor investic a strukturálních fondů