

Zodpovídá: Ing. Eliška Bílková
email: zakazky.vsepro@gmail.com
tel.: 777 595 511

MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměnickova 1008/23b,
Maloměřice, 614 00 Brno

Věc: Doplnující žádost o písemné objasnění a doplnění údajů a dokladů nabídky zakázky č. 2

„Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno“

Zakázka je zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Společenství vlastníků jednotek domu Rerychova 10,12
Sídlo: Rerychova 1078/12, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 08015937
Registrace: OR u KS v Brně spisová značka S 13087
Zastoupený: Ing. Petrem Koplíkem, předsedou výboru
Ing. Ivanem Heimerlem, místopředsedou výboru
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: **VŠEPRO BD a SVJ, s.r.o.**
Cejl 37/62, 602 00 Brno
IČO: 04713150
Registrace: OR u KS v Brně spisová značka C 91540
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Bílková, e-mail: zakazky.vsepro@gmail.com,
tel.: 777 595 511

Identifikační údaje zakázky:

Název projektu dle žádosti o podporu: „Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno“
Dotační titul: VÝZVA Č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III
Operační program: 6 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 6.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 6.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015167

Druh (předmět) zakázky:

Zakázka na stavební práce

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty dle Metodického pokynu:

Zakázka vyšší hodnoty

Druh výběrového řízení dle Metodického pokynu:

Otevřená výzva

Vážený účastníku,

na základě plné moci k příkazní smlouvě na základě požadavku zadavatele obdobně jako dle § 46 ZZVZ a v souladu s odst. 8.3.3 Metodického pokynu Vás tímto žádáme o písemné doplnění a objasnění nabídky výše uvedené zakázky.

Nedostatky nabídky a objasnění:

1) ETICS:

Vysvětlíte prosím níže v nabídce nalezené neshody:

Popis/ Požadavek na ETICS v TZ	Splněno po výzvě pro vysvětlení nabídek?	Poznámky
Byl splněn požadavek odst. 6.2. ZD ve smyslu - účastník předloží přehledně a strukturovaně, formou průvodní tabulky s odkazem na jednotlivé strany dokladové části, kde zadavatel dohledá k jednotlivým níže požadovaným skladbám technické dokumenty pro: skladbu fasády mezi okny s označením OS 1 včetně technologie kotvení, skladbu OS 2 – hlavní skladba fasády včetně technologie kotvení, skladbu fasády na lodžích s označením OS 4 pro izolant tl. 100, návrh řešení skladby soklu OS 3 včetně technologie kotvení. Pokud některé typy skladeb není možné certifikovat dle normy ETAG 004, potom dodavatel u skladby uvede „doporučená skladba dle výrobce ETICS“ a odůvodní, proč ji není možné certifikovat, případně je možné certifikovat jen její část.	Částečně	Účastník v tabulce uvedl odkaz na jednotlivé soubory, neboť objasnění dodal elektronicky po jednotlivých souborech. Posuzovatel v tabulce skladeb nedohledal základní penetraci. Tu posuzovatel dovozuje až ze žlutých položek MAMUT Tiefgrund (výrobce MAMUT-THERM s.r.o.). V certifikátech již dále není dohledána, a to ani v cert. dle CZB a PoV.
Dodaný a aplikovaný ETICS musí mít elasticitu, jeho armovací stěrka bude vyztužena armovací síťovinou, přičemž nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné viditelné trhliny – bude doloženo v nabídce.	NE	Nenalezeno ve vysvětlení nabídky ani v nabídce. Doložte řádnou zkouškou nebo certifikátem či jiným vhodným dokladem vystaveným nezávislou osobou, nikoliv čestným prohlášením.
Omítka na ploše fasád od podlahy 2.NP bude silikonová se zrnitostí 2mm. V lodžích a na zábradlích lodží může být silikonová omítka, ale zrnitosti 1,5mm. Povrchová úprava ETICS bude hydrofobní probarvená pastózní omítka na silikonové bázi se samočisticím efektem, který potlačuje vznik a výskyt mikroorganismů. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru (kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu max. 30, permeabilitou vody v kategorii W3 a s reakcí na oheň A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501.	Částečně	Omítka MAMUT Silikon Extra VZ, viz technický list silikon_extr. V1/W3 - splněno, nenalezena hodnota m <30
Na soklovém zdivu + VKZS z XPS tl. 100mm v 1.NP nad UT bude aplikována mosaiková omítka (OS3, OS4)	Částečně	Omítka MAMUT „Mozajka“ s odkazem na TL viz technický list silikon_extr, ten se však týká Silikonové omítky, v nabídce ani vysvětlení nabídky nebyl nalezen doklad na mozaikovou omítku.

Shora uvedené nedostatky nabídky písemně objasněte nebo doložte do **3 pracovních dnů** ode dne doručení této žádosti prostřednictvím elektronického nástroje nebo zasláním na email zástupce zadavatele: zakazky.vsepro@gmail.com.

S pozdravem

V Brně dne 28. 6. 2020

.....
Ing. Eliška Bílková v plné moci
VŠEPRO BD a SVJ, s.r.o.