

565

564

ÚŠTĚK

559

561

čp.47

563

čp.46

567

Důležité upozornění

- zakreslení stávajících inž. sítí je pouze orientační
- před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit všechna podzemní vedení v daném území
- v místě křížení sítí budou výkopy prováděny ručně se zvýšenou opatrností

Při výkopech nutno dodržet ČSN 73 6005 a požadavky jednotlivých správců sítí dle jejich vyjádření
Hloubku stáv. plynovodu nebylo možno přesně zjistit a proto hloubka napojení je pouze orientační.

DN40 OC.+BRALEN

230

STÁVAJÍCÍ HUP Š40+ZS

STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKA DN 40

Mírové náměstí

542

Legenda

- — — — — Nová STL přípojka IPE pr. 32 mm
- — — — — NTL přívod k plynoměru
- — — — — Stávající vodovodní řad IPE Ø 50 mm
- — — — — Stávající kanalizační stoka jednotné kanalizace
- — — — — Stávající kanalizační řad z PVC 200
- — — — — Stávající STL plynovod
- — — — — Stávající NTL plynovod a přípojka

PLYNOVOD PROVÉST A ODZKOUŠET DLE ČSN EN 12007- 1,2,3,4 TPG 702 01
TPG 921 01 a ČSN 73 6005, MP TROJA č.4 a DSO_TX_B01_04_01

HLAV. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 Projektová kancelář ŠTĚPÁNEK a spol. s r.o. LITOMĚŘICE
Karel Štěpánek	Karel Štěpánek	Karel Štěpánek	
OBJEDNATEL: Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk			
STAVBA: Snížení energetické náročnosti budovy			MĚŘÍTKO: 1 : 200
OBJEKT: SO 01-čp.46 ZDRAVOTNÍ STŘED. Ústěk			FORMÁT: A4
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 13 010 0
			DATUM: září 2013
			ARCH. ČÍSLO:
ČÁST: Dokumentace pro provedení stavby			VYHOTOVENÍ:
SLOŽKA-VÝKRES: D.14 Zařízení plynovodu - situace			PROFESE: P
			Č. VÝKRESU: 1