

565

564

ÚŠTĚK

559

561

čp.47

563

567


Důležité upozornění

- zakreslení stávajících inž. sítí je pouze orientační
- před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit všechna podzemní vedení v daném území
- v místě křížení sítí budou výkopy prováděny ručně se zvýšenou opatrností

Při výkopech nutno dodržet ČSN 73 6005 a požadavky jednotlivých správců sítí dle jejich vyjádření
Hloubku stáv. plynovodu nebylo možno přesně zjistit a proto hloubka napojení je pouze orientační.

plynoměr G4

PRŮJED

DN40 OC.+BRÁLEN
(0,8m)STÁVAJÍCÍ HUP Š50+ZS
STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKA DN 50Mírové náměstí
542**Legenda**

- Nová STL přípojka IPE pr. 32 mm
- NTL přívod k plynoměru
- Stávající vodovodní řad IPE Ø 50 mm
- Stávající kanalizační stoka jednotné kanalizace
- Stávající kanalizační řad z PVC 200
- Stávající STL plynovod
- Stávající NTL plynovod a přípojka

PLYNOVOD PROVÉST A ODZKOUŠET DLE ČSN EN 12007- 1,2,3,4 TPG 702 01
TPG 921 01 a ČSN 73 6005, MP TROJA č.4 a DSO_TX_B01_04_01

HLAV. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	S PROJEKT	Projektová kancelář		
Karel Štěpánek	Karel Štěpánek	Karel Štěpánek		ŠTĚPÁNEK a spol. s.r.o.		
				LITOMĚŘICE		
OBJEDNATEL: Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk						
STAVBA: Snížení energetické náročnosti budovy OBJEKT: SO 02 - čp.47 Policie ČR Ústěk			MĚŘÍTKO:	1 : 200		
			FORMÁT:	A4		
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	13 010 0		
			DATUM:	září 2013		
			ARCH. ČÍSLO:			
ČÁST: Dokumentace pro provedení stavby			VYHOTOVENÍ:	PROFESE:	Č. VÝKRESU:	
SLOŽKA-VÝKRES: D.1.4 Zařízení plynovodu - situace				P	1	