



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8999a2c7-e19a-4cf3-9835-e6b94a6b7c0e
Identifikace projektu:	„Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice“, reg. číslo žádosti <i>nebylo dosud přiděleno</i>

Název zadavatele:	Obec Šitbořice
Sídlo zadavatele:	Osvobození 92, 691 76 Šitbořice
Zastoupen:	Mgr. Lukáš Franěk, starosta
IČO:	00283622
DIČ:	CZ00283622

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 13. 12. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 7

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění zadávací dokumentace:

Ve zveřejněné projektové dokumentaci je stanoveno, že okna mají mít 8-mi komorový profil.

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění, zda-li je možná záměna za 7-mi komorový profil při dodržení vlastností Uw.

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel se po pečlivém zvážení dotazu rozhodl slevit z požadavku na 8komorový profil a umožňuje i účastníkům nabídnout i 7komorový, zároveň však musí být zachovány všechny ostatní požadavky na okna, která jsou v projektové dokumentaci uvedena.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení doplňuje následující dokument, který je součástí zadávacích podmínek v nové podobě:

- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, pouze dokumenty „B_Souhrnná technická zpráva“, „Technická zpráva D 1.1.-1“ a „Výpis plastových výrobků – UV 11/1 (D 1. 1.-26 - 1)“.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 16. 1. 2025, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 VZD č. 2 – Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, pouze dokumenty Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, dokumenty „B_Souhrnná technická zpráva“, „Technická zpráva D 1.1.-1“ a „Výpis plastových výrobků – UV 11/1 (D 1. 1.-26 - 1)“.

V Brně dne 16. 12. 2024

Za zadavatele – Obec Šitbořice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci