

Všem účastníkům zadávacího řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název VZ:

„DRÁSOV – MALHOSTOVICE, II. ETAPA ODKANALIZOVÁNÍ, STOKOVÁ SÍŤ NUZÍŘOV“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) – zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

ČOV Drásov – Malhostovice, dobrovolný svazek obcí
Drásov 61, 664 24 Drásov
Zastoupen: Mgr. Martinou Bočkovou, předsedkyní svazku
IČ: 70965528
DIČ: CZ70965528

Smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona:

JANČÁLEK s.r.o.
Zastoupen: Ing. Hanou Valovou, jednatelekou s.r.o.
U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav
IČ: 26234149

Zadavatel tímto v souladu § 98 a 99 zákona a s čl. 8 zadávacích podmínek poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosím o vysvětlení:

Ve výkazu výměr v záložce "SO 01.1 Gravitační část" v položce č.33 je uvedeno buď nesprávné množství nebo nesprávná jednotka výměru (má být nebo 3 723,318 m³ nebo 3 723,318 m³ x 1,8 = 6 701,97 t).

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost č. 1:

Zadavatel na základě této žádosti vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Správné množství a jednotka je 3 723,318 m³.

Zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení o zohlednění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace při naceňování soupisu stavebních prací.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V TZ se popisuje zkouška těsnosti gravitační kanalizace a šachet vodou a ve výkazu výměr je uvedena položka pro zkoušku vzduchem. Prosím o upřesnění, jakou zkoušku požaduje zadavatel.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost č. 2:

Zadavatel na základě této žádosti vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Zadavatel umožňuje obě varianty zkoušky těsnosti.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.
--

V Břeclavi dne 7. 1. 2022

Ing. Hana Valová

JANČÁLEK s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona