

Zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“

Dodatečná informace zadavatele č. 2 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 24.6.2014 obdržel zadavatel následující dotaz :

Prosím Vás o zodpovězení dotazu na akci: „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I.etapa):

Jaká má být dielektrická pevnost koberce v části „SO 103 Rozvodna NN“? Jedná se o pol.66 a hodnota pevnosti je důležitá pro ocenění.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď : Pevnost koberce je řešena v ČSN IEC 61111:2002. Dielektrický koberec tl.4mm, zkušební napětí 1kV, černé barvy, pevnosti 4 MPa, tvrdosti 55 ShA, třída odolnosti 0.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
Vedoucí Odboru investičního MMB