

PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY KANALIZACE

zastavěná plocha a nádvorí

ČÍSLO PARCELY DLE PK
ČÍSLO PARCELY DLE KN
DRUH POVRCHU UZEMÍ
KATASTRÁLNÍ UZEMÍ
VZDÁLENOSTI ŠACHET

OZNAČENÍ ŠACHET A BODŮ

SMĚROVÉ POMĚRY

OKRES: Písek
KRAJ: Jihočeský

1:250/100

V PD uváděné specifikace konkrétního zařízení jednotlivých výrobců a dodavatelů a typová označení výrobků slouží pouze jako orientační a to pro vymezení projektantem požadovaných obecných vlastností zařízení/výrobku. Při dodržení veškerých vlastností, charakteristiky užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DLE ZADÁNÍ VYHOTOVENA V ROZSAHU DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 183/2006 Sb. A ČSN POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. PRO REALIZACI NOVÉ KANALIZACE JE NUTNO DOPRACOVAT PODROBNÝ PROVÁDĚCÍ PROJEKT (DODAVATELSKOU DOKUMENTACI). DOKUMENTACE V TOMTO ROZSAHU NESLOUŽÍ K VLASTNÍMU PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZPRACOVATEL DSP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM DOKUMENTACE K JINÉMU ÚČELU NEŽ JE URČENA!

POZNÁMKA 2

DĚLKOVÉ KÓTY UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU VEDENY VE VODOROVNÉ ROVINĚ. SKUTEČNÉ DÉLKY MĚŘENÉ VE SKUTEČNÉM SVAHOVANÉM TERÉNU SE BUDOU ČÁSTEČNĚ LIŠIT. KÓTOVÁNÍ NOVÉ KANALIZACE JE VZTAŽENO PO DOHODĚ SE SCHVALUJÍCÍM ORGÁNEM KE STÁVAJÍCÍM PEVNÝM OBJEKTŮM A K HRANICÍM POZEMKŮ.

POZNÁMKA 1

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z ROUR KG - PVC-U V TLAKOVÉ ŘADĚ SN 10 NEBO SN 12. NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY NA VENKOVNÍ KANALIZACI BUDOU BETONOVÉ O PRŮMĚRU 1000 mm. OSAZOVÁNÍ BETONOVÝCH ŠACHET PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ŠACHET. POKLOPY BUDOU TYPOVÉ PRO BETONOVÉ ŠACHTY V ZATÍŽENÍ D 400. POKLOPY BUDOU V PROVEDENÍ S ODVĚTRÁNÍM. NOVOU GRAVITAČNÍ KANALIZACI VĚST VE SPÁDU min. 3 ‰ S KRYTÍM min. 1,0 m NAD HORNÍ HRANU POTRUBÍ. VÝŠKY TERÉNU V PROSTORU VEDENÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÝ STAV BUDE ZNÁM AŽ PŘI VLASTNÍM OSAZOVÁNÍ NOVÉ VENKOVNÍ KANALIZACE. PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A POKLÁDKY NOVÉ KANALIZACE KOORDINOVAT S VÝKOPY A POKLÁDKOU OSTATNÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PROVĚST DLE ČSN 75 6760, ČSN EN 12 056 ČSN EN 752 A OSTATNÍCH PLATNÝCH NOREM A NAŘÍZENÍ. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PROVĚST JAKO TĚSNÉ (PROVĚST ZKOUŠKU NA TĚSNOST). DÁLE JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÉ ČSN 73 6005.

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU NOVÉ VENKOVNÍ KANALIZACE, KABELOVÝCH VEDENÍ A VÝKOPŮ PRO OBJEKTY NOVÉ VENKOVNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT BRÁN ZŘETEL NA KÖŘENOVÝ BAL STÁVAJÍCÍCH OVOCNÝCH ČI JINÝCH CH DŘEVIN. V PŘÍPADĚ MOŽNÉHO ZÁSADNÍHO POŠKOZENÍ KÖŘENOVÉHO SYSTÉMU DŘEVIN BUDE UPRAVENA TRASA NOVÉ KANALIZACE PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ VENKOVNÍCH VEDENÍ LZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH POZMĚNIT PŘI SOUHLASU ZPRACOVATELE PD. PROVÁDĚNÉ ZMĚNY MUSEJÍ BÝT KU PROSPĚCHU STAVBY. KAŽDOU ZMĚNU OPROTI PD JE NUTNO KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM PD A INVESTOREM.

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVĚST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. TOTO VYTÝČENÍ JE NUTNO OBJEDNAT U SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK, PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ. DÁLE JE NUTNO DODRŽOVAT BOZP NA STAVENÍŠTI A FUNKČNĚ PŘILEHLÝCH PROSTORŮ VÝKOPY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI I STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PROVÁDĚT RUČNĚ A KŘÍŽENÁ POTRUBÍ ČI KABELOVÁ VEDENÍ DÁT DO CHRÁNIČEK DLE ČSN 73 6005 ČI ZÁK.Č. 222/1994 Sb. S NÁVAZNOSTÍ NA METODIKU DLE ZÁK.Č.458/2009 Sb. (JENŽ NAHRADUJE PŘEDCHOZÍ ZÁKON) A DALŠÍCH NAPŘ. ČSN 73 6006, ČSN 73 3050 ... PŘI VEDENÍ SÍTÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005 A OSTATNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ ČI MAJITELŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com		
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN			
Vedoucí projektant:	Milan BALOUN			
Místo stavby:	Obec Vlksice - Střítež, kat.ú. Střítež u Milevska	Datum :	01/2019	
Investor:	Obec Vlksice, Vlksice č.p. 4, 399 01 Vlksice	Stupeň :	Společná dokumentace pro ÚR a DSP	
Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska KANALIZACE D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Formát :	3 A4	
		Kraj :	Jihočeský	
		Zakázkové číslo :	02 - 2019	
Obsah: PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY KANALIZACE		Měřítko 1:250/ /1:100	Paré č.	Výkres č. D.2.3