

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-178275-4/ČJ-2024-010306

Kladno 17. září 2024
Počet stran: 2

PFPprojekt s.r.o.
Soukenická 64/22
274 01 Slaný

Vyjádření "Tuchlovice, společná stezka - Dřevěnkov"

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 10 odst. 5; § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění

S O U H L A S Í

s výstavbou společné stezky pro chodce a cyklisty a s výstavbou parkoviště a zpevněných ploch u této stezky v obci Tuchlovice

Toto vyjádření je vydáváno za předpokladu splnění následujících podmínek:

- parametry projektu budou v souladu s ČSN 73 6110
- SDZ a VDZ bude v souladu s vyhl. 294/2015 Sb., TP 65 a TP 133,
- nedílnou součástí tohoto vyjádření je námi potvrzená situace.

O d ů v o d n ě n í:

Předmětem předložené žádosti doručené Dopravnímu inspektorátu Kladno dne 17.9.2024 je návrh na vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty a parkovacích stání v obci Tuchlovice podle projektové dokumentace: PFPprojekt s.r.o., Soukenická 64/22, Slaný 274 01, IČO 07071353, kterou vypracoval Bc. Pavel Kolář, kontroloval Ing. Petr Fojt ČKAIT: 0013761. Součástí návrhu je vybudování stezky pro chodce a cyklisty - společné, začátek stezky bude navazovat na stávající cyklostezku a pokračovat dále směrem ke stávající cyklostezce poblíž domu č.p. 524. Stezka je navržena v základní šířce 3,0 m, 0,5 m nezpevněnou krajnicí po obou stranách. (dle situace) Podélný sklon stezky je maximálně 3,64 %. Maximální příčný sklon stezky 2 %.

Policie České republiky, jako dotčený orgán vydávající vyjádření s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. (za předpokladu dodržení výše zmíněných podmínek)

Toto vyjádření nahrazuje již dříve vydané vyjádření (vydané dne 9.8.2024). V dokumentaci došlo k prodloužení komunikace, k doplnění parkovacích stání a k úpravě šířky zeleného pásu.

Vyřizuje:
por. Bc. Zdeněk Laštovička
tel. 974 873 256

npor. Bc. Radim Plevák
vedoucí DI Kladno