

**STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – PŘÍSTAVBA VÝTAHU
K BYTOVÉMU DOMU, NA DLOUHÉM LÁNU 30/12,
160 00 PRAHA 6 -VOKOVICE**

**Dotazy k zadávací dokumentaci,
doplnění a úprava zadávacích podmínek ke dni – 04.12.2020**

Dotaz č. 2/1:

V odpovědi na dotaz č. 1/5 ze dne 30.11.2020 uvádíte požadavek na zasklení max. $U_g=0,9$. V rámci požadovaného zasklení dvojsklem je dodržení hodnoty technicky a materiálově téměř nemožné. V případě, že trváte na tomto požadavku připadá dle našeho názoru jen v úvahu zasklení trojsklem.

Odpověď zadavatele: původní požadavek na součinitel max. $U_g=0,9$ snižujeme na **max. $U_g=1,1$** .

Doplnění a úprava zadávacích podmínek:

- A. Bod V. Prokázání kvalifikace uchazeče, část „Profesní kvalifikační předpoklady“ se doplňuje o další předpoklad, a to:**

h) doklad o tom, že dodavatel má zaveden a certifikován systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 - bude doloženo kopií certifikátu

Odůvodnění: Doplněno vzhledem k podmínkám úvěrového programu Panel 2013+ od Státního fondu podpory investic, jehož prostřednictvím bude akce spolufinancována.

- B. Bod X. Další podmínky pro uchazeče a práva zadavatele se doplňuje o další bod:**

i) dotazy k výběrovému řízení je možné pokládat zástupci zadavatele emailem nejpozději do 7.12.2020 (pondělí) do 23.59 hod. Reakce na případné dotazy budou zodpovězeny nejpozději během 8.12.2020 (úterý).

Odůvodnění: žádné.

- C. Bod XI. Hodnocení a termín nabídek výběrového řízení**

Původní text:

Termín pro dodání nabídek je do 9.prosince 2020 (středa) do 12:00 hod a nabídky budou doručeny do sídla společnosti Bauplan s.r.o., Kladenská 41/17, Praha 6 – 1.patro.

se nahrazuje:

Termín pro dodání nabídek je do 14.prosince 2020 (pondělí) do 12:00 hod a nabídky budou doručeny do sídla společnosti Bauplan s.r.o., Kladenská 41/17, Praha 6 – 1.patro.

Odůvodnění: Termín odevzdání upraven z důvodu úpravy zadávacích podmínek a dotazů uchazečů ve VR.