DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Č. 15

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Zadavatel:	**Obec Račice - Pístovice**
se sídlem:	Račice 72, 683 05 Račice
zastoupený:	Hana Sotolářová – starostka obce
IČ:	00292249
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:	**HANDL s.r.o.**
Zastoupená:	Ing. Jaromírem Handlem
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušení podlimitní řízení

Dodatečné informace:

Dotaz č 1

Poprosím opravit položku z dílu D96 Přesuny suti a vybouraných hmot, z objektu 001 Stavební část, 001 Bourací práce, kde se pozice

31	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	581,34071		0,00

Přepsala na

27	979990107R001	Pronájem shozu (za metr)	t	581,34071		0,00

Odpověď:
Došlo k chybě, již je upraveno.

Dotaz č 2

PD, výkres Krov – Nový stav, definuje všechny přístřešky v hliníkovém profilu, rozměr těchto profilů na trhu není dostupný. Předepsaný profil je možno vyrobit z dřevěných nosníků, poprosím vydefinovat materiál, nebo zadat nové profily. Dále k přístřeškům požádám specifikovat zastřešení, poprosím u každého zvlášť.

Odpověď:
V případě nedostupnosti hliníkových profilů uvedených v projektové dokumentaci je možné použít alternativní hliníkové profily dostupné na trhu, a to za předpokladu zachování požadovaných technických, statických a vzhledových parametrů konstrukce. Případná náhrada musí být před realizací odsouhlasena projektantem.
Záměna hliníkové konstrukce za dřevěnou se nepřipouští, a to s ohledem na umístění přístřešků nad únikovými cestami z objektu a požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby.

Zastřešení jednotlivých přístřešků bude provedeno v souladu s příslušnými skladbami střešních konstrukcí uvedenými v projektové dokumentaci.

Opravený výkaz výměr a opravená PD bude uveřejněna na profilu zadavatele.

Ve Vyškově dne 12.10. 2026

Zpracoval: Ing. Jaromír Handl
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Ing. Jaromír Handl

Digitálně podepsal Ing. Jaromír Handl
Datum: 2026.10.12 17:34:14 +02'00'