

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č.1

ZADAVATEL: Město Radnice
Sídlem: nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice
Zastupuje: Ing. Jan Altman, starosta města
IČ: 00259021

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
„FVE NA OBJEKTU ČOV RADNICE“

V Plzni dne **20.03.2024**

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti uchazeče sděluje následující informace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na **dodávky**, vyhlášené výzvou k podání nabídky.

Dotaz č.1:

Dobrý den,
chtěl bych vznést dotaz na zadávací dokumentaci pro stavbu FVE na střeše ČOV Radnice.

Dotaz se týká akumulace, kterou ZD zmiňuje v dokumentu dodatku k technické zprávě elektroinstalace. Počítá se s akumulací 60 kWh (uvádíte kW - počítám že je to překlep). Nicméně kromě dodatku technické zprávy se o tom nezmiňuje již žádný dokument ZD. Ve výkazu výměr je pouze položka, kde je uvedena akumulace a její umístění v kontejneru. Dokumentace již ovšem neříká, jak velký kontejner bude ani jeho umístění na pozemku. Požárně bezpečnostní řešení se o akumulaci také nezmiňuje. Předpokládám, že se bude muset vytvořit samostatný požární úsek a tím pádem i nové PBŘ.

Máte k dispozici ještě nějaké další podklady k plánované akumulaci? Situační schéma s polohou kontejneru? Také není v ZD zaznačeno umístění střídačů. Budou umístěny na fasádě objektu? Uvnitř objektu v technické místnosti? Nebo je lze umístit do nového kontejneru?

Odpověď č.1:

Ano, bateriové úložiště s kapacitou 60 kWh.

Ano, počítá se s umístěním bateriového úložiště v kontejneru s tím, že velikost kontejneru záleží na dodavateli, dle zvolené formy technologie.

Umístění kontejneru je situováno vedle objektu ČOV - viz přiložené schéma.

Ano, zajištění PBŘ na tento kontejner, je součástí podmínek, a je tudíž povinností dodavatele.

Střídače - umístění záleží na dodavateli s tím, že je možnost umístit je na fasádě objektu či v kontejneru.

Zadavatel po vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je: **03.04.2024 do 13:00** hod.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Příloha: schéma k 20.03.2024