



Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
„Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“
Ev. č. Z2018-033521

Strana: 1 / 1

Zadavatel,
United Energy, a.s.,
Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany,
IČ: 273 09 959
Název veřejné zakázky:
„Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“,
Ev. č. Z2018-033521

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 62

Vysvětlení č. 62

Dotaz č. 62 ze dne 9. 8. 2019

Dobrý den,

je požadován u frekvenčního měniče motoru posilovacího ventilátoru spalín (6kV) by-pass provedení? Pokud ano, tak jaký typ by passu?

Je požadován synchronizovaný bypass? Nebo stačí manuální/automatický (dálkově ovládaný) bypass?

Odpověď zadavatele:

Instalace bypassu frekvenčního měniče pro motor posilovacího ventilátoru závisí na tom, zda technologie mokrého odsíření dodaná zhotovitelem bude schopna provozu bez regulace otáček posilovacího ventilátoru frekvenčním měničem, tedy při plných otáčkách motoru. Pokud ano, má bypass význam a jeho instalace závisí na volbě účastníka.

Dne 12. 08. 2019

Za zadavatele: United Energy, a.s.

Vladimír Hyněš