


TYPOVÁ DOMOVNÍ ŠACHTA
 1:20



LEGENDA

- 1

ČERPADLO 1 1/4" S ŘEZACÍM ZAŘÍZENÍM (Q=0,7 l/s, H=50-80m)
- 2

VENTIL POJISTNÝ PRUŽINOVÝ PN 16-P 10237-616,G1"
- 3

ZPĚTNÁ KLOPKA ZV 397 G1 1/4"
- 4

KULOVÝ KOHOUT G 1 1/4"
- 5

SNÍMAČ HLADINY
- 6

KABELOVÉ PŘÍCHYTKY
- 7

PP-S KOLENO S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 40x 1/4"1
- 8

PP-S SPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 40x 1 1/4"
- 9

ODBOČKA TE JEDNOZNAČNÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 1 1/4"
- 10

VSUVKA REDUKOVANÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 1 1/4" x 1"
- 11

ŠROUBENÍ PŘÍMĚ 1 1/4"
- 12

TRUBKA PE, D 40 mm, PN 10 - délka dle montáže
- 13

PP-S SPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 40x 1 1/4"
- 14

OVLÁDACÍ JEDNOTKA AHS 4.1
- 15

SILOVÉ A OVLÁDACÍ KABELY
- 16

DOMOVNÍ ROZVADĚČ A NAPOJENÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY
- 17

ČERPACÍ ŠACHTA (typová plastová, dvouplášťová) vnitřní průměr 1000 mm
- 18

GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - součástí ZTI objektu
- 19

TRUBKA PE d 40x3,7, SDR11, VÝTLAČNÉ POTRUBÍ Z ČS

Investor:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n/L	Odpovědný projektant:	Ing. Vítězslav Hansl	Stupeň:	DPS	Datum:	01/2017
Název díla:	BYŠIČKY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ A VODOVOD						
Název části díla:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					D.2.1	
Název přílohy:	DOMOVNÍ ČERPACÍ ŠACHTA			019		Měřítko: 1:-	