


KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

Žirovnice	
2694/1	
orná půda	
10.28	37.50
SS2 SS10/107.0'	
SS11/180.0'	
SS12/180.0'	
SS13/180.0'	
SS14/139.0'	
SS15/137.0'	
SS16/179.0'	
SS17	

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘITKA 1:500/50

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

Stoka C2

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLoubKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLoubKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA


STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

0.0	De250–PVC, SN12–274.98	
6.2–184.98		
Pískové lože 120', obsyp pískem 300 mm		35.6–90.00
62.8–1.28		154.9–3.16

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

Žirovnice	
2694/1	
orná půda	
3.90	12.00
SS10 SS18/197.0'	
SS19/117.0'	
SS20	

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘITKA 1:500/50

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

Stoka C2-1

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLoubKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLoubKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA


STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

0.0	De250–PVC, SN12–39.90	
9.5–39.90		
Pískové lože 120', obsyp pískem 300 mm		
78.7–1.60		

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

Žirovnice	
2694/1	
orná půda	
14.50	
SS14	
SS21	

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘITKA 1:500/50

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

Stoka C2-2

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLoubKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLoubKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

0.0	De250–PVC, SN12–14.50	
9.7–14.50		
Pískové lože 120', obsyp pískem 300 mm		
79.2–1.61		

Výškový systém Bpv.

SO 303

HIP :	VP :	WAYproject s. r. o.	
Projektant : Richard Šindelar	Kontroloval : Josef Sedivý	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtmán	Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz
Stavebník : Město Žirovnice	Č. zakázky : 1049	Paré č.:	
Obec : Žirovnice	Datum : 06/2020	Formát : 12 A4	
Stavba : Žirovnice - ZTV Starý dvůr	Měřítko : 1 : 500/50	Stupeň : PDPS	
Příloha : Podélné profily - Stoky C2, C2-1 a C2-2	Číslo arch. : 32/18	Číslo přílohy : D.1.3.4 c6	