

Ve Stračově

dne 24.05.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Multifunkční dům Stračov“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Obce Stračov.

Dotaz č. 1.:

Dobrý den, máme nejasnosti v parketách. Ve výkazu je označena tloušťka 8mm, ve skladbách podlah je napsaná tloušťka 22mm. Navíc nikde není uvedena třída parket a vzhled. Rozdíl v ceně je pak vysoký. Prosím o upřesnění. Děkuji

děkuji

Odpověď č. 1.:

Parkety budou široké 22mm.

Třída parket bude odpovídat kvalitě I.

Jsou zde vyšší nároky na interiér. Parkety by měli být bez suků a běli.

Podlaha s malými barevnostními odchylkami.