

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dotazy) k **Zadávací dokumentaci** na zakázku:

PCE, REK. HV PŘÍP. C033 POD KOMUNIKACÍ

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1


K rozvaděči u TB5302 bude do země položen nový napájecí kabel o celkové délce cca 66 m. Šířka výkopu cca 0,35 m a hloubka cca 0,8 m. Po dokončení montáže bude terén uveden do původního stavu. Trasa vedena travnatým terénem + asfaltovou cyklostezkou + chodník - zámková dlažba.

Tuto podmínku PD neřeší. Je tento požadavek předmětem Vaší poptávky?

Odpověď zadavatele:

Položení kabelu není součástí této soutěže. Bude poptáno samostatně.

V Opatovicích nad Labem dne 31.5.2019



Ing. Pavel Svatoň
ředitel pro výrobu
Elektrárny Opatovice, a.s.