



Teplice 7.4.2022

Magistrát města Teplice

odbor životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Naše zn.: OŽP/J-760/St

Č.j.: MgMT/019249/2022/St

Spis.zn.: MgMT/019249/2022/St

Vyřizuje: A. Stelzerová, tel.: 417 510 563

e-mail: stelzerova@teplice.cz

„ČOV Kladruby – navýšení kapacity“

Společné povolení (územní a stavební řízení) a změna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ve správním řízení posoudil žádost o společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) podle § 940 stavebního zákona, kterou podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Kladruby, Kladruby čp. 29, 415 01 Teplice, IČ: 00266388

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ke stavbě vodního díla:

„ČOV Kladruby – navýšení kapacity“

Stavbou dotčeny pozemky p.č. 417/4, st.p.č. 285 k.ú. Kladruby u Teplic, obec Kladruby, okres Teplice, kraj Ústecký.

Údaje o povolené stavbě:

Předložená PD „ČOV Kladruby – navýšení kapacity“, řeší navýšení kapacity ČOV Kladruby z 375 EO na 770 EO.

Jedná se o stavební a technologické úpravy stávající ČOV Kladruby včetně výstavby nové dosazovací nádrže. Stavba je umístěna ve stávajícím oploceném areálu ČOV Kladruby a je přístupná ze stávajících veřejných komunikací. Do stávajícího objektu ČOV Kladruby je přiváděna odpadní voda z celé Obce Kladruby stávající stokou DN300, která je zaústěna do žlabu hrubého předčištění.

Objekt ČOV je dále napojen na rozvod pitné vody a přípojku NN z rozvodu ČEZ Distribuce a.s. Nové přípojky pro objekt ČOV se neplánují. Nové stroje a technologická zařízení budou napojeny z nového technologického rozvaděče, který bude umístěn uvnitř provozní budovy ČOV.

Rovněž bude instalováno zařízení na odbourání fosforu, které bude prováděno dávkováním síranu železitého. Skladovací nádrž o objemu 2 m³ včetně dávkovacího kompletu bude osazena na asfaltovou plochu vedle vstupu do provozního objektu.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající výust do Kladrubského potoka bez úprav.

Účelem objektu je čištění odpadní vody přiváděné splaškovou kanalizací z obce Kladruby a vypouštění vyčištěné vody do recipientu – Kladrubský potok. Účelem stavebních úprav je zvýšení stávající kapacity ČOV z 375 EO na cílových 770 EO.

Stavební objekty:

SO 01 Stávající čistírenský objekt

Na stávajícím objektu ČOV budou provedeny drobné stavební úpravy související s navýšením kapacity ČOV a technickým stavem objektu. Nově bude pro odťah a výměnu dmychadly otepleného vzduchu osazen ventilátor včetně vzduchotechnického potrubí pro odťah vzduchu. Výkon ventilátoru bude 410 m³/hod při tlakové ztrátě v systému 32 Pa.

SO 02 Nová dosazovací nádrž

Na travnatém pozemku za objektem ČOV bude vybudována nová dosazovací nádrž. Nová DN je navržena jako podzemní nádrž z monolitického železobetonu. Půdorysný rozměr nádrže bude 4,4x4,4 m, hloubka nádrže od koruny bude 5,4 m. Dosazovací nádrž bude opatřena ocelovou lávkou a zábradlím po obvodu.

SO 03 Spojovací potrubí (jímka technologické a oplachové vody)

Potrubí odtoku z ČOV: Trubní materiál: PVC KG SN8 DN300 – 9,0 m

Počet revizních šachet: 2 ks

Měrný objekt: 1 ks – parshallův měrný žlab velikosti P1

Hloubka uložení potrubí: 1,00 – 1,45 m

Potrubí technologické vody: Trubní materiál: PEHD PE100 RC d32x3,0 – 12,30 m

Hloubka uložení potrubí: 0,80 – 1,00 m

Jímka technologické a oplachové vody:

podzemní jímka z prefabrikovaných betonových prvků s využitelným objemem pro akumulaci vody 5,1 m³, celkový objem 6,4 m³. Půdorysný rozměr jímky bude 1,7x2,4 m. Světlá výška jímky bude 1,6 m.

SO 04 Terénní a sadové úpravy:

Chodník u dosazovací nádrže: Zámková dlažba – 28,9 m², chodník u provozní budovy: Zámková dlažba 3,3 m² (celkem 32,2 m²)

Oprava povrchů po výkopech: Zatravnění – 59,7 m²

Odvodňovací žlab: šířka 100 mm, délka 3,0 m

SO 05 Stavební rozvody elektro:

Stavba řeší úpravy stávající stavební elektroinstalace a uzemnění nové dosazovací nádrže.

PS 01 Strojně – technologická část

V boční stěně žlabu česlí, z prostoru před česlemi, bude vyvrtán kruhový otvor o průměru 300 mm, který zajistí havarijní obtok česlí do čerpací stanice.

V čerpací stanici budou osazena dvě nová čerpadla, každé o výkonu cca 4,8 až 5,6 l/s, která budou sloužit pro čerpání předčištěných odpadních vod na biologický stupeň čištění (denitrifikace). Každé čerpadlo bude mít samostatný výtlak DN50 (54x2mm). Pro manipulaci s čerpadly bude sloužit přenosné zdvihací zařízení o nosnosti 100 kg. V čerpací stanici osazen nový aerační systém se střední bublinou. Zdrojem vzduchu budou dmychadla nitrifikace a denitrifikace. Potrubí odbočka v dimenzi DN32 a bude osazen nový solenoidový ventil. Bude osazen nový aerační systém s jemnou bublinou ke zvýšení procesu nitrifikace v zimním období. Zdrojem vzduchu dmychadla a přívod vzduchu bude řešen odbočkou z hlavního potrubí k nitrifikaci; potrubní odbočka DN50. Odtok aktivací směsi z denitrifikace do nitrifikace řešeno potrubím DN200. Pro separaci vyčištěné vody od kalu bude sloužit nově zbudovaná a vystrojená vertikální dosazovací nádrž.

Dále jsou součástí tohoto PS potrubní odbočky, ventily, kalové čerpadlo, přenosné zdvihací zařízení, potrubí výtlaku, rozdělovací objekt kalu, odtok vratného kalu, odtok přebytečného kalu, nožové šoupě, dmychadla čerpadla, aj.

Nádrž na síran železitý – dvouplošňový zásobník o užitém objemu 2 m³, s dávkovacím čerpadlem a rozvaděč.

PS 02 Elektro část a ASŘTP

Napěťová soustava: 3NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-S

1NPE, stř. 50Hz, 230V/TN-S

Instalovaný výkon: 28,42 kW

Soudobost: 0,6

Soudobý výkon: 17,1 kW

Výpočtový proud: 27,5 A

Vnější vlivy: viz protokol Zemina: tř. III. – IV.

Účel stavby:

Čištění odpadní vody přiváděné splaškovou kanalizací z obce Kladruby a vypouštění vyčištěné vody do recipientu – Kladrubský potok. Účelem stavebních úprav je zvýšení stávající kapacity ČOV z 375 EO na cílových 770 EO.

Zájmová lokalita spadá do vodního útvaru povrchových vod: Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850), Vodní tok: Kladrubský potok (10220925), ČHP: 1-14-01-0700-0-00 - Bílina, ČHGR: 6133 - Teplický ryolít.

Přímé určení polohy stavby (souřadnice x,y)

ČOV: 979327.81, 776583.20 979334.30, 776588.08

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace pro společné povolení: „ČOV Kladruby – navýšení kapacity“, kterou vypracoval Ing. Martin Fiala, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajin. inženýrství, ČKAIT – 0402068 a Ing. Jitka Šaldová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0401477, č. zakázky: 2021-02-DSJ-197, datum: říjen 2020.
Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba na pozemku p.č. 417/4, st. 285 k.ú. Kladruby u Teplic, obec Kladruby, okres Teplice, kraj Ústecký.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení „ČOV Kladruby – navýšení kapacity“, kterou vypracoval Ing. Martin Fiala, Ph.D., , autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajin. inženýrství, ČKAIT – 0402068 a Ing. Jitka Šaldová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0401477, č. zakázky: 2021-02-DSJ-197, datum: říjen 2020.
Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí a prostorové vytýčení stavby u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
3. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Tento bude do 15-ti dnů po ukončení výběrového řízení oznámen zdejšímu vodoprávnímu úřadu, vč. údajů stavbyvedoucího.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Provedení zkoušek těsnosti nádrží
 - Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí
8. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Ke kolaudaci stavby budou předloženy vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených – před záhozem bude provedena kontrola pracovníkem dotčených sítí.
9. Při provádění a užívání stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Krajské hygienické stanice ÚK uvedené v závazném stanovisku ze dne 20.12.2021 pod č.j.: KHSUL 106564/2021:
 - Před započátkem užívání stavby bude ze strany investora provedeno měření hluku z provozu ČOV v nejbližším chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru stavby, ve kterém bude zohledněn denní i noční provoz, včetně vyhodnocení přítomnosti tónové složky (podmínka je stanovena v souladu s ust. § 30 zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).
 - Měření bude provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. (podmínka je stanovena v souladu s ust. § 32a zákona č. 258/2000 Sb.).
 - b) MgMT–OŽP (ovzduší) uvedené v závazném stanovisku, ze dne 10.2.2022 pod zn: MgMT OŽP 0084149/2022/ZS-14/Mě, zejména:
 - Provozovat výše uvedený stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími předpisy a výrobcem
 - Dodržovat emisní limity, technické podmínky provozu, neobtěžovat zápachem se zdroje osoby ve svém okolí a obydlené oblasti
 - Předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje
 - Umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší.

Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem u ČOV využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např.

- Provedení odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí
- Zakrytování jímek a dopravníků
- Uzavření objektů
- Dodržování technologické kázně
- Pravidelné odstraňování usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod (ve stanovených intervalech dle doporučení výrobce).

10. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) nebo její ochranné pásmo společnosti CETIN, proto budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 21.12.2021 pod č.j.: 891944/21:

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření, zejména:
 - Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
 - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník provádět v takové vzdálenosti od sloupem nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, nebo k výsadbě trvalých porostů, nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 - Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

11. Dle stanoviska GasNet Služby, s.r.o., ze dne 20.1.2022 pod zn: 5002523234 se v oblasti nachází VTL plynovod DN 500 (Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu; Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany od plynovodu). Rovněž se zde nachází nefunkční VTL plynovod, jehož provoz byl ukončen v roce 1979, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti, zejména:

- Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi.
- Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
- Nepoškodit nadzemní čisti VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.)
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
- Před zahájením prací vytyčit zařízení

12. U nádrží ČOV doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.

13. U kanalizace bude doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.

14. Stavba bude dokončena v termínu do: 12/2024

15. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

II. podle ustanovení § 12 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

m ě n í p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

dle ust. § 8 odst. 1) písm c) vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

z ČOV Kladruby na st.p.č. 285 k.ú. Kladruby, do vodního toku Kladrubský potok v ř. km cca 3,9,

vydané zdejší vodoprávní úřadem dne 18.5.2009, pod č.j.: MgMT/035206/2009/St, Zn.: ODŽP/I-282,J-760/St, NPM: 23.6.2009 a dne 23.8.2019 pod č.j.: MgMT/072510/2019/St (změna povolení)

takto:

Pro vypouštění odpadních vod se dle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru budou ve vypouštěných vodách dodrženy následující limitní hodnoty vypouštěného znečištění:

Budou dodrženy následující limity vypouštěného množství:

Prům Q24(l/s)	MaxQmax(l/s)	Max. m ³ /měs	Max.Qroční (m ³ /rok)
1,24	4,98	3980	39 050

2. Jakost vypouštěných odpadních vod nepřekročí následující přípustné hodnoty koncentrací v ukazatelích:

Ukazatele	Hodnota „p“ (mg/l)	Hodnota „m“ (mg/l)	Hmotnostní tok (t/rok)
CHSKcr	70	120	1,91
BSK5	15	25	0,34
NL	20	30	0,45
Průměr (mg/l)			
N-NH ₄ ⁺	12	20*	0,46

* hodnota platí pro období, ve kterém je teplota vody na odtoku vyšší než 12°C

p – přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků

m – maximální koncentrace - nepřekročitelná

3. Odběr vzorků bude prováděn v kontrolní šachtě za ČOV.
4. Pro kontrolní rozbor bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut.
5. Kontrolní rozbor vypouštěných vod bude prováděn s četností 12 x ročně (tj. 1 x za měsíc).
6. Měrný objekt: 1 ks – parshallův měrný žlab.
7. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou.
8. Počet kontrolních profilů: 1 – před vyústěním do vodního toku
9. Pokud navrženou technologií nebude možné uvedené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
10. Výsledky rozborů vod budou předávány vodoprávnímu úřadu a dalším oprávněným subjektům prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to k 31.1.následujícího roku.
11. Kaly z ČOV budou likvidovány oprávněnou osobou pro likvidaci těchto odpadů.
12. ČOV bude provozována dle schváleného provozního řádu.
13. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu výše povolené stavby.

Předčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do vodoteče – Kladrubský potok, v ř. km cca 3,9 (p.p.č. 886/1 k.ú. Kladruby).

Zájmová lokalita spadá do vodního útvaru povrchových vod: Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850), Vodní tok: Kladrubský potok (10220925), ČHP: 1-14-01-0700-0-00 - Bílina, ČHGR: 6133 - Teplický ryolit.

Přímé určení polohy výústního objektu souřadnice x, y: 979351, 776591.

Odůvodnění:

Obec Kladruby, Kladruby čp. 29, 415 01 Teplice

(dále jen "stavebník"), kterého na základě plné moci zastupují Teplické projekty, s.r.o., Ing. Míková, Školní 467/14, 415 01 Teplice, IČ: 02264820, podal dne 17.2.2022 u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, žádost o společné územní a stavební řízení (dále jen „společné povolení“) k výše uvedené stavbě a o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Dnem podání je zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením pod č.j.: MgMT/025742/2022/St, Zn.: OŽP/J-760/St ze dne 9.3.2022 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad podle ustanovení ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a zároveň vyzval účastníky řízení a dotčené orgány, aby své námítky a stanoviska uplatnili, příp. doplnili, nejpozději do 15-ti dnů následujících po dni doručení tohoto oznámení s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, nebude přihlédnuto. Zároveň bylo v oznámení uvedeno, že ve stejném termínu sdělí své případné námítky oslovené spolky, které se do řízení přihlásí.

Členění na etapy:

V rámci první etapy se předpokládá výstavba nové dosazovací nádrže a změna využití stávající nádrže na vyčištěnou vodu na denitrifikaci (během provizoria nitrifikaci) s tím, že ČOV bude během etapy 1 fungovat stávajícím způsobem. Jakmile bude první etapa dokončena a uvedena do provozu (provizorní čerpací stanice a nitrifikace), bude zahájena etapa druhá, během které bude realizována úprava stávající čerpací stanice, změna využití SBR na nádrž nitrifikace a úpravy kalové nádrže.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

1. Žádost ze dne 17.2.2022 vč. projektové dokumentace stavby pro společné povolení
2. Plná moc k zastupování
3. Výpis z KN, informace o parcelách
4. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000 Kč, ze dne 9.3.2022
5. Oznámení ze dne 9.3.2022

Dokladová složka E.

1. Souhrnné stanovisko vydal MgMT, odbor ŽP dne 21.1.2022 pod č.j.: MgMT OŽP 126769/2021/V-1278/Kol
2. Sdělení MgMT, ÚPSŘ, ze dne 15.12.2021 pod sp.zn: ÚP/129709/2021/Nt
3. Sdělení orgánu územního plánování MgMT, ze dne 28.12.2021 pod sp.zn: ÚP/127526/2021/Nej
4. Závazné stanovisko MgMT, OŽP-ovzduší, ze dne 10.2.2022 pod zn: MgMT OŽP 0084149/2022/ZS-14/Mě
5. Vyjádření NPÚ ze dne 21.12.2021 pod č.j.: NPÚ-351/97829/2021
6. Závazné stanovisko KHS ÚK. ÚP Teplice, ze dne 20.12.2021 pod č.j.: KHSUL 106564/2021
7. Stanovisko Ministerstva obrany-SNM MO, ze dne 9.12.2021 pod zn: ÚP-623/22-852-2021-1150 (bez podmínek)
8. Stanovisko Povodí Ohře, s.p., ze dne 18.1.2022 pod zn: POH/57405/2021-3/037200
9. Sdělení HZS ÚK ze dne 20.12.2021 pod č.j.: HSUL-5948-2/TP-2021 (kategorie 0)
10. Vyjádření OBÚ ze dne 1.12.2021 pod č.j.: SBS 49216/2021/OBÚ-04/1 (bez podmínek)
11. Závazné stanovisko MgMT-OŽP lázně, ze dne 7.2.2022 pod zn: OŽP/LZ-585/PI (bez podmínek)
12. – 20. neobsazeno
21. Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 26.10.2021 pod zn: 0101626009
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.12.2021 pod zn: 1122647651 (nenachází se)
22. Sdělení existence ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 26.10.2021 pod zn: 0700460332 (nenachází se)
23. Sdělení existence Telco Pro Services, a.s., ze dne 26.10.2021 pod zn: 0201321682 (nenachází se)
24. Vyjádření – povolení stavby GasNet Služby, s.r.o., ze dne 20.1.2022 pod zn: 5002523234 (VTL plynovod DN 500)
25. Vyjádření CETIN ze dne 21.12.2021 č.j.: 891944/21 (střet)
26. Vyjádření SČVK, a.s., existence zařízení ze dne 7.2.2022 pod zn: SCVKZAD127227 (nenachází se)
27. Vyjádření T-Mobile ze dne 26.10.2021 pod zn: 53860/21 (nenachází se)
28. Vyjádření Vodafone CR a.s., ze dne 26.10.2021 pod zn: 211026-1450353031 (nenachází se)
29. Vyjádření obce Kladruby – výskyt sítí ze dne 1.12.2021 pod č.j.: KLAD-517/2021 (VO)
30. Vyjádření České Radiokomunikace a.s., ze dne 6.1.2022 pod zn: UPTS/OS/293653/2022 (nenachází se)

Účastníci řízení:

- dle ust. § 27 odst. 1 SŘ a ust. § 94k písm. a-d) stavebního zákona:
 - stavebník: obec Kladruby
 - vlastník stavbou dotčených pozemků: obec Kladruby
 - věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s.,
- dle ust. § 27 odst. 2 SŘ a ust. § 94k písm. e) stavebního zákona:
 - GasNet Služby, s.r.o., CETIN, a.s.
 - vlastník sousedního pozemku:
Marcela Mikušová, Ladislav Čuba

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami:

- dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: obec Kladruby
- dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: správce vodního toku - Povodí Ohře, s.p.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení návrhy ani námitky.

Žádný z obeslaných spolků (Český rybářský svaz) se do řízení jako účastník nepřihlásil.

Upozornění:

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů uvedené v jednotlivých vyjádření (stanovisku) nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazných právních předpisů či jsou uvedeny v rozhodnutí dotčených orgánů a stavebník je povinen je dodržovat; jedná se zejména o:

- Předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi.
- Požadavky uvedené v upozornění pro stavebníka v rámci souhrnného stanoviska MgMT, odboru ŽP ze dne 21.1.2022 pod č.j.: MgMT OŽP 126769/2021/V-1278/Kol:
 - S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. katalog odpadů a o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
 - V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována prašnost.
- Řešená stavba bude probíhat v území s možným výskytem archeologických nálezů, proto je nutné respektovat § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Žádost o povolení k nakládání s vodami byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; byla podána na předepsaném formuláři. Žádost o vydání společného povolení byla doložena všemi povinnými doklady; byla podána na předepsaném formuláři Př. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků společného řízení dle ust. § 94k stavebního zákona a okruh účastníků řízení o nakládání s vodami dle ust. § 115 vodního zákona.

Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení návrhy ani námitky.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího poví Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Dle sdělení orgánu územního plánování ze dne 28.12.2021 pod sp.zn: ÚP/127526/2021/Nej, předložený záměr nepodléhá vydání závazného stanoviska. V odůvodnění je pak uvedeno, že pozemky, kde bude realizován záměr, se dle platného ÚP Kladruby nacházejí v zastavěném území, s funkčním plochy částečně „T1.1 / technická infrastruktura – vodní hospodářství - ČOV“ (v této části pozemku bude záměr žadatele realizován) a částečně „OS / tělovýchova a sport“ (této části pozemku se záměr žadatele nedotkne).

Dle sdělení Národního památkového ústavu, ÚOP Ústí nad Labem ze dne 21.12.2021 se dotčené pozemky nenacházejí v ploše památkově chráněném území a stavba se bezprostředně nedotkne ani žádné z kulturních památek. Realizace prací dle předložené dokumentace není v rozporu s požadavky na ochranu kulturně historických hodnot obce. Řešená stavba však bude probíhat v území s možným výskytem archeologických nálezů, proto je nutné respektovat § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.

Zdejší odbor v průběhu řízení zjistil, že realizace uvedené stavby je z hlediska vodního a stavebního zákona možná, že dokumentace stavby ověřená provedeným stavebním řízením splňuje stanovené technické požadavky a umožňuje i řádné posouzení jak z hlediska jejího provozního využití, tak z hlediska možného ohrožení chráněných veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

V řízení o povolení k vypouštění odpadních vod stanovil zdejší vodoprávní úřad emisní limity v souladu s navrženými hodnotami uvedenými v projektové dokumentaci stavby ČOV, v souladu se stanoviskem správce vodního toku – Povodí Ohře, s.p. a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Dle Př. č. 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., pak stanovil minimální četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod dle velikosti zdroje znečištění (500 – 2000 EO) na 12x rok. *Za období 12 měsíců jsou přípustné dva nevyhovující vzorky vypouštěných odpadních vod, přičemž stanovené hodnoty „m“ nesmí být překročeny.* Vodoprávním úřadem byla stanovena platnost povolení tak, že povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno na dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu výše povolené stavby. Během výstavby tak bude nakládáno s vodami dle povolení vodoprávního úřadu ze dne 18.5.2009, pod č.j.: MgMT/035206/2009/St, Zn.: ODŽP/I-282,J-760/St, NPM: 23.6.2009 a ze dne 23.8.2019 pod č.j.: MgMT/072510/2019/St.

Protože nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení ani rozhodujících připomínek dotčených orgánů, bylo rozhodnuto o společném povolení stavby a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

1. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
2. Společné povolení platí dle § 94 p odst. 5 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
3. Doba platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti společného povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
5. Při provádění stavby, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech budou oznámeny neprodleně stavebnímu úřadu,
6. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními předpisy.
7. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla.
8. Dle ust. § 119 odst. 1. písm. a) stavebního zákona lze stavbu vodovodu a kanalizace užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Kolaudace § 119 – §122a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhláškou Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, zejména budou doloženy tyto doklady:
 - projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby
 - popisem a zdůvodněním případných provedených odchylek
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - stavební deník
 - oprávnění zhotovitele, stavbyvedoucího
 - vytyčovací protokoly
 - geodetické zaměření stavby vč. zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě –
 - doklad o zkouškách těsnosti nádrží
 - doklad o zkouškách těsnosti kanalizační stoky
 - vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek (GasNet služby, s.r.o., CETIN a.s.)
 - závazné stanovisko dotčených orgánů (KHS ÚK, MgMT- OŽP)
 - doklady o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
 - zpráva o elektrovizí
 - funkční zkouška vzduchotechniky

- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
- expertní list s vyjádřením archeologa

Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položka č.18 ve výši 3000,-Kč a byl zaplacen dne 9.3.2022 (bankovním převodem).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.




oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová

vedoucí odboru ŽP



Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek stavba povolena

Obdrží:

účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/DS):

1. Teplické projekty, s.r.o., Ing. Šaldová, Školní 467/14, 415 01 Teplice za stavebníka, kterým je obec Kladruby
 2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
 4. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábřovice
 5. CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
- vlastník sousedního pozemku:
6. Marcela Mikušová, Okružní 242, 435 13 Meziboří
 7. Ladislav Čuba, Kladruby č.p. 114, 415 01 Kladruby

dotčené orgány :

8. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (odpady), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
9. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (lázně), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
10. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (ovzduší), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
11. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (ZPF), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
12. Magistrát města Teplice, ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
13. Krajská hygienická stanice ÚK, ÚP Teplice, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
14. Ministerstvo obrany, SNM MO, odd. ochrany územních zájmů, Praha

na vědomí:

15. Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
16. Národní památkový ústav, ÚOP v ÚL, Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem