

Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640

V Suchdole, dne 5. února 2012

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče.

Dotazy:

1. Z dokumentace není zřejmé, co a jak má řídicí systém obsluhovat. Chtěli bychom požádat o bližší specifikaci funkce (souvislosti) řídicího systému DALI popřípadě o PD s TZ.
2. Může uchazeč nahradit bankovní záruku na provedené dílo uvedenou v článku 8 zadávací dokumentace, záruční listinou na provedené dílo vystavenou pojišťovacím ústavem, která splňuje § 313 obchodního zákoníku?
3. Ve výkazu výměr chlazení je položka KONDENZ8TOR- Jde o přemístění kondenzátoru na jiné místo. V popisu ve výkazu výměr je uvedeno, že bude "montováno ze stávajícího zařízení " To je technicky možné, ale zavádějící jsou dva údaje:
A. pokud si otevřu vzorec pro součet nabídky, není položka za kondenzátor v součtu. Není tedy jasné, zda je součástí díla. Pokud tam práci a mechanismy uvedu, stejně je do součtu nepromítnou!
B. V technické zprávě elektro (soubor pdf. Technická zpráva MaR) je uvedena jako součást dokumentace i položka zapojení ventilátorů ("16 hodin") ale ve výkazu výměr elektro (PS Poděbrady2VVměření teploty) pro měření teplot ledu tahle položka není. Je třeba vyjasnit:
3.1. Je demontáž a zpětná montáž kondenzátoru součástí díla?
3.2. Je elektrozapojení kontenzátoru součástí díla?
3.3. Spíš pro stavbu - kdo dělá a upravuje patky pro kondenzátor?

Odpovědi:

1. Co: svítidla na hlavní hrací ploše a nad hledištěm
Jak: pomocí tlačítek na rozvaděči,
PC a ovládací skříňky (panelu)
Podrobnější popis:
 - Systém regulace - musí umožňovat plynulou regulaci - 1 až 100% (instalovaného výkonu a navržené intenzity osvětlení)
 - Ovládací panel musí umožňovat přepínání 8 scén tj.5 změn intenzity a 3 poziční (sekce)
 - Samostatně ovládaná sekce je hlediště.
 - Systém musí umožňovat:
 - a) připojení přes PC,
 - b) možnost změny nastavení jednotlivých svítidel a skupin,
 - c) schopnost nastavení režimů v závislosti na provozní době (tj. např. přestávka, zápas, přestávka, bruslení apod.),
 - d) schopnost kontroly svítidel - správná funkce elektronických předřadníků, sv.zdrojů - záž.trubic a i funkci svítidla jako celkuSystém musí být rozšiřovatelný pro případné přístavby a musí umožňovat vzdálený přístup.

Pozn.: Všechny uvedené informace jsou v jednotlivých částech dokumentace obsaženy. V případě, že se uchazeči s dokumentací podrobně seznámí, vše je jasné. V případě, že přečtou např. jeden odstavec a chtějí jen nacenit, systém jen odhadují. Proto doporučuji naši kontrolu při realizaci stavby.

2. Zadavatel uvádí požadavky na předložení bankovní záruky na provedené dílo i za kvalitu díla v čl. 8 zadávací dokumentace a v čl. 5.12 – 5.17 přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč může předložit záruční listinu na provedené dílo vystavenou pojišťovacím ústavem, pokud tato listina splňuje náležitosti § 313 a následující obchodního zákoníku, přičemž pojišťovací ústav je držitelem bankovní licence dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3. 3.1. Demontáž a zpětná montáž kondenzátoru není součástí díla.
3.2. Elektrozapojení kontenzátoru není součástí díla.
3.3. Příprava a úprava patek pro kondenzátor je součástí díla.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. března 2013 ve 14:00 hodin**. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu osoby pověřené zadavatelskými činnostmi (Valldemossa trade s.r.o., Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory). Za včasné doručení odpovídá uchazeč.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **6. března 2013 ve 14:15 hodin na adrese osoby pověřené zadavatelskými činnostmi (Valldemossa trade s.r.o., Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory).**

Zároveň se posouvá předpokládaný termín zahájení plnění na duben 2013. Termín pro dokončení plnění se posouvá do 30.11.2013.

S pozdravem



Valldemossa trade s.r.o.
Veřtářova 1429/6
160 00 Praha 6, Dejvice
valldemossa@valldemossa.cz
IČO: 281 85 625

Sylva Petrů
Valldemossa trade s.r.o.