

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
78701 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

7. 1. 2020

NAŠE ZNAČKA

PM-1052/2020/5203/Žu

VYŘIZUJE

Ing. Katarína Žůrková

+420 541 637 275

zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

6. 2. 2020

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice

(k.ú. Vikýřovice, ORP Šumperk, kraj Olomoucký, HP 4-10-01)

Charakteristika akce:

Dne 7. 1. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP. Investorem je Obec Vikýřovice, projektantem Ing. Zdeněk Vitásek.

Záměrem stavby je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch – místních komunikací, sjezdů a odstavných míst, které se nacházejí na ulici U Hájenky, Mlýnská, Luční a Rybářská v k.ú. Vikýřovice.

Stavba je členěná:

000 Objekty přípravy staveniště:

SO 001 – příprava území, demolice

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků):

SO 101 – místní komunikace na ul. Rybářské – větev „A“ o délce 637,19 m, šířka 3 m

Daný úsek se na začátku úseku napojuje na stavební úpravu, která je součástí protipovodňových opatření, se kterou je v koordinaci. Toto napojení není součástí PD.

SO 102 – místní komunikace na ul. Luční – větev „B“ o délce 94,80 m, šířka 3 m

SO 103 – místní komunikace na ul. Luční – větev „C“ o délce 151,39 m, šířka 3 m, s obratištěm na konci úseku ve tvaru T

SO 104 – místní komunikace na ul. Mlýnská – větev „D“ o délce 132,42 m, šířka 3 m

SO 105 – místní komunikace na ul. U Hájenky – větev „E“ o délce 80,76 m, šířka 3,5 m

Na konci úseku probíhají práce na rekonstrukci mostu v rámci stavby „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná“. Napojení mostu je v koordinaci s rekonstrukcí ulice U Hájenky.

SO 106 – 3 místa pro odstavování vozidel

SO 107 – sjezdy

SO 192 – dopravní značení provizorní – DIO

400 Elektro a sdělovací objekty:

SO 401 – 41 ks nových LED svítidel na žárově zinkovaných stožárů, výška 3 a 6 m

800 Objekty úpravy území:

SO 801 – sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch

Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno vsakem a do přilehlých pásů zeleně.

Rekonstruované ulice se nachází na PB VVT Desná (IDVT 10100090) ve správě Povodí Moravy, s. p.

Předmětná stavba leží v záplavovém území a AZZÚ. Podle map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se stavba nachází v zóně středního a vysokého ohrožení.

Útvar povrchových vod: Desná od toku Merta po ústí do toku Morava (ID VÚ: MOV_0170).

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

stanovisko:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku ani v jeho blízkosti;
3. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám
4. Práce v ul. Rybářské musí být provedeny tak, aby nedošlo k dotčení a poškození nově realizovaných staveb v rámci PBPO Rapotín.
5. Během stavby i po jejím dokončení musí být správci vodního toku umožněn výkon práv a povinností ve smyslu § 49 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.
6. Propustek a most na ulici U Hájenky budou navrženy na dostatečnou kapacitu a to tak, aby nedošlo ke zmenšení profilů a negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.
7. Niveleta rekonstruovaných komunikací ani místa pro odstavení vozidel nebude navýšena oproti stávající niveletě.
8. Komunikace, včetně všech jejích součástí (obrátiště na ulici Luční, krajnice – směrem k vodnímu toku) musí být navržena na únosnost 25 t pro pojezd těžké mechanizace správce toku.
9. Trasa veřejného osvětlení na ulici Rybářská bude podél řeky Desná, a to v úseku od pozemku par. č. 1895/79 k. ú. Víkřovice až po pozemek par. č. 1895/54 k. ú. Víkřovice, vedena v chrániče navržená na únosnost 25 t pro pojezd těžké mechanizace pro správce toku, které jde na LB.
10. V místech souběhu VVT Desná a ulice Rybářská požadujeme akci realizovat až po dokončení navržených opatření v rámci stavby PBPO na řece Desná. Jedná se o stavbu nových ochranných zdí na LB VVT Desná, které budou zakládány na štetových stěnách a předvrtávaných pilotech.
11. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, Bc. Adéla Žáková, tel.: 583 301 296, 721 651 202, e-mail: zakova@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení stavebních prací (za účasti správce toku). Bez uvedené kontroly (vč. fotodokumentace) nesmí být práce zahájeny. Správce toku bude vyzván k pravidelným kontrolám v průběhu stavby, včetně závěrečné kontrolní prohlídky.

12. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
13. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- V lokalitě probíhá realizace akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 14,231 – 16,840“. Povodí Moravy se na této akci podílí na základě smlouvy o spolupráci, ale nositelem a investorem této akce je obec Rapotín.
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 67, § 85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

V případě dotčení pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p., je pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí Mgr. Ivana Špičková, tel.: 585 711 213, e-mail: spickova@pmo.cz). Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích (majetku) realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení tohoto vyjádření.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí (elektronicky):

Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, útvar správy majetku



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **127133935-18168-200304092620** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.03.2020 v 09:26:27. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.03.2020 08:21:43. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 50 C5 9B**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Pavel Bíza, vedoucí útvaru správy povodí, útvar správy povodí, OC50324, Povodí Moravy, s.p.** Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.03.2020 v 09:26:27. Údaje o časovém razítku: datum a čas **06.02.2020 15:14:11**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 6F C5**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Město Šumperk**
Pracoviště: **Město Šumperk**
V **Šumperku** dne **04.03.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
PAVEL ŠEBELA

Otisk úředního razítka:



127133935-18168-200304092620

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.