



Ing. Zdeněk Vrášek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1107308249	Libor Smékal/ 800850860	Zábřeh/ 14.1.2020

Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice, Obec Vikýřovice

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch – místních komunikací, sjezdů a odstavňných míst, které se nacházejí na ulici U Hájanky, Mlýnská, Luční a Rybářská.

Sdělujeme Vám, že se ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se **nachází nadzemní a podzemní energetické zařízení s ochranným pásmem 1m oboustranně od trasy kabelu** v majetku provozovatele distribuční soustavy dle zakreslení ve Vaší situaci.

S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme s podmínkami:

- nesmí být dotčeny podpěry nadzemního vedení a jejich stabilita
- v místě dotčení trasy podzemních vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52, tj. hloubka uložení min. 1m
- za realizovatelnost, technickou správnost a dodržení všech platných předpisů a norem odpovídá projektant
- investor stavby je v plné míře odpovědný za případné škody na zařízeních ČEZ Distribuce, a. s., které by mohly vzniknout realizací nebo následným provozem jeho stavby

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM-sítě Morava

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guidenerova 2577/19, PSČ 326 00



DISTRIBUCE

ZÁPIS

o vytyčení podzemního zařízení distribuční
soustavy ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

Zápis č.

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen **PDS**)

ČEZ Distribuce, a. s.

se sídlem Děčín, Děčín IV/Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 860 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | Č 24729035 |
DIČ CZ24729035 | zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. Lab., sp. zn. B 2145
zastílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 |

DNE 14.1.2020

BYLO VYTÝČENO PODZEMNÍ VEDENÍ V KATASTRU MĚSTA/OBCE:

OBEC Litavice

ULICE Rod. Trnávky, Mlýnská, U Hájůvek, Rybářská, Lucie

JINÉ URČENÍ MÍSTA VYTÝČENÍ

VYTÝČENÍ BYLO PROVEDENO V KABELOVÉM ÚSEKU

☒ POMOCÍ HLEDAČE KABELŮ A SITUČNÍHO PLÁNU

☐ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ Z GIS

NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY Č.

ZE DNE

PRO STAVBU AKCI

SUBJEKT (DÁLE JEN OBJEDNATEL):

Liřavské

ULICE, OSADA

U Těmísky

Č. P. / Č. OR.

OBEC / MÍSTNÍ ČÁST

Šumperk

PSČ

DATUM NAROZENÍ / IČO

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Liřavské

TELEFON

476 480 588

Vytyčení bylo provedeno na základě žádosti sdělení o existenci podzemních silových vedení ve správě PDS ze dne _____
vydaného pod zn. _____.

Vytyčení bylo provedeno ve všech místech možného ohrožení zařízení PDS jiným pověřeným pracovníkem a označeno barvou. Vytyčení bylo provedeno dle požadavků pracovníků objednatele, kteří si vyznačenou trasu přeznačili kolíky / červená barvou¹⁾.
PDS neodpovídá za stav dodatečného označení a případné přemístění těchto kolíků. V případě nejasné trasy kabelového vedení budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností ručně vykopané sondy k upřesnění umístění kabelů.

Vytyčený kabel je chráněn ochranným pásmem ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění. Ve vytyčeném úseku se může nacházet uzemňovací soustava nebo spojka, které jsou součástí kabelového rozvodu a nesmí být s nimi bez vědomí PDS jakkoliv manipulováno.

Přílohou je / není²⁾ situační záznam vytyčeného zařízení (včetně okótování trasy kabelů), který pořídil objednatel / zástupce PDS²⁾ s ohledem na to, zda je to na základě pevných bodů v okolí vytyčované trasy možné.

¹⁾ Nehodící se škrtně a případně se vyplní barva, kterou je trasa kabelu v terénu vyznačena.

²⁾ Nehodící se škrtně.

VYTÝČENÍ PROVEDL

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE, TELEFON

Hobza, 606 474 844

DNE

14.1.2020

za ČEZ Distribuce, a. s.

PODPIS (RAZÍTKO)



DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101233992.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1 kV
	Nadzemní vedení NN do 1 kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VN 110 kV
	Nadzemní vedení VVN 110 kV
	NN přívod odberatele
	Zařízení technické infrastruktury
	Čistí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Prohlájecí investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území
	Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Souběžný sít pro elektronickou komunikaci s energetickým sítím:
	HOPE trubka
	Souběžný s podzemním vedením NN do 1 kV
	Souběžný s nadzemním vedením NN do 1 kV
	Souběžný s podzemním vedením VN do 35 kV
	Souběžný s nadzemním vedením VN do 35 kV
	Souběžný s podzemním vedením VVN 110 kV
	Souběžný s nadzemním vedením VVN 110 kV

Tisk



