



NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI MEZI KŘÍŽIJÍCIMI SE PODZEMNÍMI VEDENÍMI PODLE ČSN 73 6005:		NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI MEZI SOUBĚŽNÝMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PODLE ČSN 73 6005:	
SILOVÉ KABELY NN	– SILOVÉ KABELY NN	– SILOVÉ KABELY NN	– SILOVÉ KABELY NN
– SILOVÉ KABELY VN	– SILOVÉ KABELY VN	– SILOVÉ KABELY VN	– SILOVÉ KABELY VN
– SDELOVACÍ KABELY	– SDELOVACÍ KABELY	– SDELOVACÍ KABELY	– SDELOVACÍ KABELY
– TEPELNÉ VEDENÍ	– TEPELNÉ VEDENÍ	– TEPELNÉ VEDENÍ	– TEPELNÉ VEDENÍ
– PLYNOVOD NÍZKOTLAK	– PLYNOVOD NÍZKOTLAK	– PLYNOVOD NÍZKOTLAK	– PLYNOVOD NÍZKOTLAK
– KANALIZACE	– KANALIZACE	– KANALIZACE	– KANALIZACE

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ U JEJICH SPRÁVČŮ (Vyhř. 8.10/74 Sb., ČSN 733050 č.48,54,55). PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽET ČSN 736056, ČSN 736110, ČSN 736005, ČSN EN 17780, ČSN 756101 A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ PRACUJÍCÍCH VE STAVEBNICTVÍ
- VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ, ZA POMOCI SOND
- Pásek FeZn 30x4 bude uložen ve stejném výkopu s kabely ke svítidlům

~~~~~	podzemní vedení - CETIN
~~~~~	podzemní vedení - NTL plynovod
~~~~~	podzemní vedení - NN
~~~~~	podzemní vedení - splašková kanalizace - ŠPVS
~~~~~	podzemní vedení - vodovod - ŠPVS

Výškový systém B.p.v.  
Souřadnicový systém S.JTSK

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN~50Hz,400V,TN-C/S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠĚ  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL	Milan Vician	MILAN VICIAN Autorizovaný technik pro techniku projektování staveb specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1201695 IČ 46552286	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician		
KONTROLOVAL	Milan Vician	DATUM 11/2020 STUPEŇ DPS POČET A4 8A4 MĚŘÍTKO 1:500	
MÍSTO	Víkřovice		
INVESTOR	Obec Víkřovice, Petrovská 168,788 13 Víkřovice,IČ: 00635898		
STAVBA	Rekonstrukce místních komunikací Víkřovice dokumentace pro provádění stavby		
SO - PS	D.1.4. - Osvětlení pozemních komunikací		
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ			
VÝKRES	Situace 1:500 - ul. Rybářská		