

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL	MĚSTO VIZOVICE
SÍDLLO	MASARYKOVO NÁM., 1007, 763 12 VIZOVICE
IČ, DIČ	00284653, CZ00284653
ZASTOUPENO	Bc. SILVÍÍ DOLANSKOU, STAROSTKOU MĚSTA
KONTAKTNÍ OSOBA	Mgr. PETR DOSTÁL, REFERENT SPRÁVY MAJETKU
TEL., E-MAIL	777 471 120, verejne.zakazky@mestovizovice.cz
PROFIL ZADAVATELE	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2d9c8922-6a0c-4a69-a2cb-f8a4711ffbad

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU A FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45000000-7 STAVEBNÍ PRÁCE 45212300-9 STAVEBNÍ ÚPRAVY UMĚLECKÝCH A KULTURNÍCH BUDOV 45310000-3 ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	22.900.000 Kč bez DPH

3. INFORMACE O LHŮTÁCH A FORMĚ NABÍDKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY	do 09.00 hod. dne 19.02.2025
FORMA NABÍDKY	ELEKTRONICKÁ, 1 ORIGINÁL, ČESKÝ JAZYK
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	23.01.2025, v 09:00 hodin, sraz před budovou Kulturního centra č.p. 1007 Masarykovo nám., Vizovice. Ing. Ondřej Ludvík, investiční technik, tel. 777 471 116.
ZADÁVACÍ LHŮTA ¹	180 dní

¹ v souladu s § 40 zákona se jedná o lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit

Žádost o vysvětlení ze dne 04.02.2025:

Dotaz č.1:

Dobrý den

Jeden z výrobců AL výplní se ptá zda je potřeba certifikát vzduchové neprůzvučnosti jen na sklo nebo celý výrobek? Dále prosím o upřesnění popsaného zasklení „bezpečnostní **sklo – opal**“.
Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel upřesňuje, že certifikát vzduchové neprůzvučnosti je požadován na celý výrobek.

Zasklení bezpečnostním sklem – opal bude mít funkci průsvitnou ale neprůhlednou – tzv. „mléčné sklo“.

Vizovice 06.02.2025

Bc. Silvie Dolanská
starostka