

Tábor, 3. dubna 2025
Počet stran textu: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě požadavku o prohlídku místa plnění, zadavatel v souladu s čl. 2 výzvy a zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem "**Oprava bytu č. 3, ul. Politických vězňů, čp. 1632, Tábor**" zadávané jako zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů realizovaného na základě § 31 zákona a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o.

Dotaz:

1. Jaký bude základ pod malbu? Bude se používat perlinka, lepidlo, štuk nebo finální tmel?
2. V oblasti elektro – máte k dispozici výkaz elektro nebo projektovou dokumentaci?

Odpověď:

1. Zadavatel očekává rozmytí, nebo oškrábání původních maleb, lokální vysrávku malířskou sádrovou stěrkou(nebo podobný materiál) a štukem pol. 7 a 96, neočekává se celoplošné štukování, ani použití tmelu s perlinkou.
2. Přílohou zadávací dokumentace (příloha č. 8) je PD elektro, jen zde nakonec nebudou použita na vytápění AKU kamna, rozvaděč a rozvody tedy budou bez jističích a spínacích prvků

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedená žádná změna ani doplnění zadávacích podmínek, která by svou povahou vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tedy tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

Město Tábor zastoupené
BYTES Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418 • 390 03 Tábor
IČO: 00253014 • DIČ: CZ00253014
- 3 -

Ing. Ondřej Semerák
zástupce zadavatele

