

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu č. p. 779
Druh zadávacího řízení:	Nadlimitní sektorová veřejná zakázka
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Zadavatel:	Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Sídlo zadavatele:	17. listopadu 1074, Valdické Předměstí 506 01 Jičín
IČO:	28776658
DIČ:	CZ28776658
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Pavel Bílek, ředitel

V Jičíně 8. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 8. 4. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

V dokumentu Zadávací dokumentace podpis je uvedeno:

1.2 Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem dodávky „Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu č.p. 779“ je likvidace 4ks

zastaralých kogeneračních jednotek (CAT 260, Cento 180, Cento 150 a MT 22)

Zadavatel požaduje při realizaci zakázky dodržet následující postup prací: Nejprve provést demontáž kogenerační jednotky CAT 260 a MT 22 s tím, že stávající jednotky Cento 180 a Cento 150 zůstanou v provozu, provést instalaci 1 ks nové kogenerační jednotky a uvést ji do zkušebního provozu.

4-20-1-1 Technická zpráva D.1.4.1 v částí B.1 Popis stávajícího stavu je uváděna Kogenerační jednotka TEDOM MT 22

V částí

T. Požadavky na postup realizačních prací, podmínky projektanta, uvedení do provozu a provozování během stavby

Doporučený orientační stručný postup výstavby:
je uvedeno

- Demontáž KGJ jednotek CAT260 a MT22

Během prohlídky místa realizace dne 30.03.2021 jsme KGJ MT22 neviděli.

Prosíme o vysvětlení, kde se KGJ MT22 nachází, zda je třeba ji demontovat, jak s uvedenou KGJ MT22 počítat při vypracování nabídky.

Odpověď:

Kogenerační jednotka MT 22 musela být v měsíci únor 2021 z provozních důvodů již demontována. Nabídku sestavte na předložený rozpočet, tedy včetně kogenerační jednotky MT 22. Je samozřejmostí, že při realizaci se oprávněné více náklady či méně náklady dle smlouvy dorovnávají.

Zadavatel neshledal DŮVODY pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

.....
Ing. Pavel Bílek, ředitel společnosti

