

TECHNICKÁ MÍSTNOST
VZT.1.2
2xW
REGULAČNÍ UZEL VZT
součástí dodávky VZT
0,3K
K15
ZK15
220t/2
0,5m/s/h
RRV20/4
OCHRÁVAK „JEJEDNOTKY VZT“
VZT.1.2
12xW
2,PP

TECHNICKÁ MÍSTNOST
VZT.1.1
10xW
REGULAČNÍ UZEL VZT
součástí dodávky VZT
0,3K
K15
ZK15
220t/2
0,5m/s/h
RRV20/3,5
OCHRÁVAK „JEJEDNOTKY VZT“
VZT.1.1
12xW

ŠATNA
VZT.1.3
6xW
REGULAČNÍ UZEL VZT
součástí dodávky VZT
0,3K
K15
ZK15
220t/2
0,5m/s/h
RRV15/2,5
OCHRÁVAK „JEJEDNOTKY VZT“
VZT.1.3
6xW
1,PP

Diagram illustrating the construction of a stepped pipe (Zesílená tepelná izolace) with insulation details. The drawing shows a cross-section of the pipe structure, including the insulation layer (PB) and the structural elements. Key dimensions and labels include:

- PB**: Insulation layer (Polystyrenová pěna).
- POTRUBÍ V PODLAŽE**: Pipe in the floor.
- 500**: Dimension indicating the width of the insulation layer.
- V OHYBU POTRUBÍ ZESÍLENÁ TEPELNÁ IZOLACE**: Reinforced thermal insulation at the pipe bend.