

NÁZEV STAVBY:

ROZVOJ AREÁLU BISKUPSKÉHO GYMNAZIA V BRNĚ

STAVEBNÍK:

Biskupství brněnské
Petrov 269/8
601 43 Brno

HLAVNÍ ARCHIEKT PROJEKTU:

A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.
Taussigova 21
615 00 Brno
tel.: +420 548 216 533
e-mail: arch77@arch77.cz


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU A KOORDINACE:

A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.
Taussigova 21
615 00 Brno
tel.: +420 548 216 533
e-mail: arch77@arch77.cz

PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI:

SZ Projekce elektro s.r.o.
IČ: 09691057
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
Karel Sommer


AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:



PARÉ:



SEVERKA:



STUPEŇ DOKUMENTACE:

DPS

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:

Ing. arch. Zdeněk Bureš

JEDNATEL:

Jiří Kolařík

VEDENÍ PROJEKTU:

Ing. arch. Zdeněk Bureš

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. arch. Zdeněk Bureš

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI:

Karel Sommer

VYPRACOVAL:

Ondřej Tejnský

DATUM VYDÁNÍ:

06/2022

POLOHOPISNÝ SYSTÉM:

S-JTSK

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM:

Bpv

FORMÁT:

A4, A3

MĚŘÍTKO:

-

ÚROVEŇ ±0,0:

±0,0 = 328,62 m n. m.

PROFESNÍ ČÁST:

D1.4h - Slaboproud

NÁZEV PŘÍLOHY:

Rozvaděč RPoradna


Č. PŘÍLOHY:

17

ROZVADĚČ RP SE SKLÁDÁ ZE 1 ks 96M
POD OMÍTKU V POŽ. ODOLNOSTI EI30-DP1
TYP: 96M
PŘÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: NAHORU
KRYTÍ: IP45
PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE


ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3



Napojeno ze stávající rozvodny

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3



3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

