

A77 Ing. arch. Zdeněk Bureš
Taussigova 3464/21
615 00 Brno 15

e-mail: bures@arch77.cz

Váš dopis zn. / ze dne:	Číslo jednací	Vyřizuje / e-mail:	Místo / datum
25. 1. 2022	MU-IS/44336/2018/677194/ÚVT-11/3348	Ing. Renata Kolovratníková kolovratnikova@ics.muni.cz 549493780, 724141859	Brno 15. 2. 2022

Rozvoj areálu Biskupského gymnázia

Změna stavby před jejím dokončením

Na základě Vaší žádosti k výše uvedené stavební akci potvrzujeme, že Masarykova univerzita (MU) má optickou síť ve stavbou dotčené oblasti, která je zakreslená v koordinační situaci. V rámci etapy „Přístavba a stavební úpravy areálu a budovy Barvičova 666/85, Brno“ bylo v roce 2020 projednáno na místě, že optický kabel Masarykovy univerzity (MU) není v kolizi se zbouráním schodiště, protože je u školy ze země vyveden na venkovní zeď budovy, která je kolmá na zeď vedoucí podél schodiště. Optický kabel je zatažen do hnědé chráničky, která je na venkovní zdi zalištovaná. V místech ohybů je však třeba zbudovat přístup k optické trase MU pro případ potřeby manipulace s kabelem, aby se po zateplení domu touto činností nemusela narušit fasáda.

Vynucená přeložka podzemního optického vedení MU byla projednávána v souvislosti s další stavbou v areálu Biskupského gymnázia - Sportovní haly, není proto součástí tohoto vyjádření.

Z důvodu umístění optického vedení MU v místě plánovaných prací na zdi budovy požadujeme dodržení těchto opatření:

- 1) Předem projednat způsob zbudování přístupů k optické trase MU v místech ohybů s panem Radimem Klimentem (kliment@ics.muni.cz, 549493672, 606 925 448).
- 2) Před zahájením prací je nutné předem vyzvat zástupce technického úseku ÚVT MU na telefonním čísle 549 49 42 41, aby vytyčil podzemní optokabelové vedení Masarykovy univerzity.
- 3) Oznámit zahájení prací na telefonním čísle 549 49 42 41 nejméně 21 dní předem a projednat vše se zástupcem technického úseku Ústavu výpočetní techniky MU tak, aby se předešlo poškození optokabelové sítě a problémům, které by mohly v této souvislosti vzniknout uživatelům sítě MU. Zejména je nutné informovat o všech pracích, které by se mohly týkat optokabelových vedení MU.
- 4) Práce v okolí trubek provádět se zvýšenou opatrností
 - odkopání trubek provést ručně
 - pokud dojde k odkrytí komunikačního vedení, je nutné zajistit řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky

Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Česká republika

T: +420 549 49 2100, E: info@ics.muni.cz, www.ics.muni.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224

V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.

- při křížení s jinými inženýrskými sítěmi, výstavbě vjezdů, parkovacích stání, zastávkových zálivů apod. požadujeme uložení do žlabů (například TK 100x17x14) nebo dělené chráničky s přesahem 1 m na každou stranu
 - zhutnění podloží provést tak, aby nedocházelo k postupnému sesedání a následnému poškození trubek.
- 5) Před ukončením prací v okolí optických kabelů/trubek nebo před jejich záhozem přizvat zástupce Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity ke kontrole nepoškozenosti trubky/optického kabelu.
- 6) V případě, že by došlo k poškození trubky nebo optického kabelu, či jiného zařízení MU neprodleně ohlaste tuto událost na pracoviště operátorů, které zajišťuje nepřetržitý provoz na tel. čísle: 549 49 42 41 nebo na mobil: 723 624 798, 606 186 249
- 7) Pokud by se tato akce realizovala na pozemcích MU, či na sousedících pozemcích s pozemky ve vlastnictví MU, je nutné předem získat souhlas Rektorátu Masarykovy univerzity, Provozní odbor, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.
- Bude-li stavba zahájena po více než 12 měsících od vydání tohoto vyjádření, je třeba před zahájením stavby ověřit na Ústavu výpočetní techniky MU, telefon: 549 49 42 41 (servisdesk), 549 49 37 80 (Kolovratníková) nebo 549 49 36 72 (Kliment), nebo na níže uvedených adresách, zda nedošlo ke změně.
- V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené v tomto vyjádření a při realizaci stavby dojde k porušení vedení MU, zaplatí investor stavby kromě veškerých nákladů spojených s opravou sítě (včetně výdajů vzniklých univerzitě, které by mohly u vlastníka sítě (MU) nárokovat uživatele porušeného vedení, coby náhradu za přerušené spojení), ještě pokutu ve výši 50 000 Kč.

Při splnění výše uvedených podmínek s předmětnou akcí souhlasíme.

Dovolujeme si Vás požádat o zasílání Vašich dalších žádostí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky naší univerzity je: 9tmj9e4

Pokud nemáte možnost zasílat žádosti prostřednictvím datové schránky, použijte, prosím, e-mailovou adresu: info@muni.cz.

Současně Vás informujeme, že v r. 2020 došlo k přestěhování Ústavu výpočetní techniky z ul. Botanická na ul. Šumavská.

Doručovací adresa je: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, **Šumavská 416/15**, 602 00 Brno.

Sídlo/fakturační adresa: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno.

S pozdravem

doc. Ing. Otto Dostál CSc.
zástupce ředitele pro vědu a výzkum

Příloha: Koordinační situace C3