



Brněnské komunikace a.s.
Pan Ing.Knesl
Renneská třída 1a
657 68 Brno

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S/ 1301 /12

Ing. Loutocká / 603 150 381 /loutocka@vzmb.cz

9.10. 2012

Vaše značka: /1410-Kn-493/12

Vyjádření k akci: Tramvaj Plotní - soubor staveb, 1.etapa

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s výše zmíněnou stavbou dle zaslané situace souhlasíme. V rámci řešené lokality se na zmíněném území nevyskytuje stromořadí v naší správě. V rámci probíhajících stavebních prací dodržujte, prosím, níže zmíněnou normu ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše zmíněnou akci.

V průběhu stavby dodržujte normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochanné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádkováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy
- Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromu nebude provedená žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu **150 cm** Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření ÚMČ Brno – jih, OŽP.

S pozdravem



Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a 602 00 BRNO

Ing. Jozef Kasala
ředitel