



MĚSTO NERATOVICE

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Dne: 27.08.2020

Dodatečné informace č. 1 k VZ č. 15/2020/SM

zájemcům o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o ZVZ zveřejněnou na profilu zadavatele dne 17.08.2020

Předmět zakázky

„Neratovice, Byškovice – splašková kanalizace a přípojky – 1. část“

Zadavatel Město Neratovice na základě dotazů uchazeče zveřejňuje tyto dodatečné informace:

Dotaz uchazeče ze dne 25.08.2020

Zadavatel ve výkazu výměr požaduje dopravní značení, ke kterému není k dispozici žádná projektová dokumentace, která musí být součástí prováděcího stupně dokumentace, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Poskytne zadavatel dokumentaci k dopravnímu značení?

Odpověď:

Dokumentace není provedena z důvodu, že projektantovi není znám zhotovitel, ani konkrétní postup výstavby a procesy výsledného dodavatele (etapizace, termíny, objízdné trasy atp...). Toto bude známo, až po vybrání dodavatele a následnému vytvoření HMG stavby. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje ocenit kompletní DIO včetně DZ.

Dopravní značení bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schématu B/1 v délce cca 25 m. Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 268/2015 (kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MD a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a ČSN Ol 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou plechové v reflexní úpravě. Minimálně se předpokládá použití následujících značek:

2x A15 Práce na silnici (cca 50 metrů před pracovním místem v obou směrech z ulice)

1-3x Z2 Zábrana pro označení uzavírky

V tomto případě zadavatel neposouvá termín pro odevzdání nabídek.

Ing. Roman Kroužecký
starosta