

Zadavatel:

United Energy, a.s.

Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (obdržena dne 27. 3. 2026):

Dotaz 1)

Žádáme o jednoznačné určení maximálních přípustných rozměrů stavební obálky objektů kogeneračních jednotek v určeném prostoru, včetně všech požadovaných odstupů, přístupových a manipulačních ploch a omezení z hlediska PBŘ.

Informace zadavatele:

Maximálně využitelné plochy určené pro umístění záměru jsou definovány HRANICÍ HLAVNÍHO STAVENIŠTĚ ve výkresu situace v části B.2 Výkresy. Odpovědnost za dispoziční řešení včetně návrhu PBŘ je na účastníkovi zadávacího řízení.

Dotaz 2)

Žádáme o stanovisko, zda prostor uvedený na výkrese G45530_Situace s označením „VOLNÝ PROSTOR PRO SERVIS A ÚDRŽBU“ bude možné využít jako stavební prostor.

Informace zadavatele:

VOLNÝ PROSTOR PRO SERVIS A ÚDRŽBU nesmí být použitý pro výstavbu a musí zůstat volný pro budoucí obsluhu paroplynového bloku, který je v době tohoto zadávacího řízení ve výstavbě.

Dotaz 3)

Žádáme o zaslání dokumentace pro stavební povolení původního projektu PPC2 k informačním účelům.

Informace zadavatele:

Dokumentace pro stavební povolení původního projektu PPC je součástí zadávací dokumentace v části B.3 Stávající dokumenty.

Dotaz 4)

V případě nevyhovění dotazu č. 3 žádáme o zaslání dokumentace PBŘ, hlukové studie, rozptylové studie.

Informace zadavatele:

Dokumentace pro stavební povolení původního projektu PPC je součástí zadávací dokumentace v části B.3 Stávající dokumenty, včetně části D1.3_Požárně bezpečnostní řešení.

Hluková studie – viz odpověď na dotaz č. 3) v rámci „Vysvětlení Zadávací dokumentace IV“ (zadavatel poskytl hlukovou studii, jako Přílohu č. 3 „Vysvětlení Zadávací dokumentace IV“).

Dále pro informaci doplňuje zadavatel Rozptylovou studii z 01/2021, kterou poskytuje účastníkům zadávacího řízení v rámci tohoto „Vysvětlení Zadávací dokumentace VI“, jako Přílohu č. 1.

Dotaz 5)

Žádáme o sdělení, které subjekty pro společnost United Energy, a.s. zajišťují správu, servis a úpravy nadřazeného řídicího systému včetně vizualizace, systémů MaR, EPS, AX skříní, optické infrastruktury, případně dalších navazujících systémů. Současně žádáme

o upřesnění, zda tyto systémy může modifikovat dodavatel díla, nebo zda jakékoli zásahy mohou být prováděny výhradně objednatelem určenými subjekty.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že pro společnost United Energy, a. s. zajišťují servis stávajících řídicích systémů zejména tyto společnosti:

- Honeywell, spol. s r. o.
- invelt - elektro s. r. o.
- Schneider Electric CZ, s. r. o.
- MartroniX, s. r. o.

Servis řídicího systému elektro (MicroScada od firmy ABB s.r.o.) zajišťuje společnost Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.

Diagnostiku včetně oprav optické infrastruktury (OT sítě) zajišťuje firma DATASOFT, spol. s r. o.

Systém EPS v United Energy, a. s. je osazen systémem od firmy LITES Liberec s. r. o., jehož servis zajišťuje společnost M & M alarm s. r. o.

Emisní monitoring z důvodu zachování unifikovaného systému v United Energy, a. s. je zajišťován společností ORGREZ, a. s.

Zhotovitel může nadřazený řídicí systém modifikovat výhradně ve spolupráci se správcí SKŘ zadavatele, správcí MaR zadavatele a výše uvedenými společnostmi, případně dalšími zhotovitelem navrženými a objednatelem odsouhlasenými oprávněnými společnostmi.

Dotaz 6)

Žádáme o zaslání dokumentace stávající rozvodny 110kV – sekce 18.

Informace zadavatele:

Veškeré dostupná dokumentace stávajícího stavu zařízení byla zadavatelem poskytnut a je součástí zadávací dokumentace v části B.3 Stávající dokumenty.

Dotaz 7)

Pro část technologie SCR žádáme o potvrzení, že stáčení reagentu bude probíhat ve stávající budově PPC1 a sklad bude případným objednatelem vybudován v prostoru kogeneračních jednotek?

Informace zadavatele:

Skládování a stáčení reagentu bude probíhat ve stávající budově PPC1, ale stáčecí místo oleje plynových motorů musí být provedeno tak, aby bylo možné do budoucna stáčet i čpavkovou vodu.

Příloha č. 1 RS_UE Komořany_Dekarbonizace_FINAL.pdf

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. Solkind s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Lenka Lelitovská, LL.M., na základě plné moci

(podepsáno elektronicky)