



LEGENDA

- ZÁSUVKA 2xRJ-45, KAT6
- DATOVÝ ROZVADĚČ, NÁSTĚNNÝ, 15U, HL.60
- VÝVOD PRO ACCESS POINT, KONEKTOR RJ-45, REZ. 2M KABELU
- PTZS ÚSTŘEDNA PZTS, JA-103K-7AH vč. JA-192Y
- KLÁVESNICE S RFID JA-113E-WH
- PIR ČIDLO JA-110P
- OPPO OBSLUŽENÝ PANE POŽÁRNÍ OCHRANY INTEGRAL MAP
- EPS ÚSTŘEDNA SECONET INTEGRAL EVOXX B
- I/O VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODULY ÚSTŘEDNY (BX-O2I4, B6-EIO)
- MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ MTD 533X-S S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ (SÍRÉNA)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ MCP 535X
- EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR BOSCH LBC 3018/01
- NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM SECONET VA-500

- Pozn:
- Napěťová soustava 400/230V, TN-S, 50Hz
 - Instalace bude provedena dle ČSN 33 2130 ed.4
 - Kabeláž bude vedena skrytě ve stavebních konstrukcích, v chráničkách v podlaze a nad SDK stropem
 - Přístroje budou přednostně sdružovány ve vícenásobných rámečcích
 - Budou použita přednostně svítidla s LED zdroji
 - V kuchyni (m.č.108) budou použity 2 světelné okruhy
 - Pro nouzové osvětlení budou použita svítidla s autonomními zdroji
 - V restauraci a v sálech bude použito protipanikové osvětlení

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P.93			VÝKRES:		
k.ú. Rožďalovice			PŮDORYS SLABOPROUD 1.NP		
část	D.1.4		ELEKTROINSTALACE		
stupeň dokumentace	DPS		datum		zakázka č.
stavebník	Město Rožďalovice		04/2025		měřítka
Náměstí 93			05		formát
289 34 Rožďalovice					4x4
zpracovatel		Roudná 17	razítko, podpis		paré
Ing. Jan Němejc		392 01 Soběslav			
		730513099			
		IČO: 05087431			
zodpovědný projektant		vypracoval:			
Ing. Jan Němejc		Ing. Jan Němejc			