

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 17. listopadu – 1.NP
Druh zadávacího řízení:	VZMR
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 31. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 27. 5. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

- 1) v položkovém rozpočtu chybí překlady nad otvory v příčkách
- 2) u montáže dveří chybí jejich dodávka včetně specifikace dveří
- 3) u položek dodávky dlažby a obkladů chybí prořez
- 4) v rozpočtu ZTI u položky č. 26 přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m chybí množství
- 5) proč jsou v rozpočtu ZTI uvedeny položky bez množství?
- 6) v rozpočtu ZTI položka poplatek za skládku=nulová cena se nemá naceňovat?
- 7) v rozpočtu sociálky-stoupačky chybí položka penetrace pod obklady a prořez u obkladů
- 8) v rozpočtu sociálky-stoupačky je 34 ks zrcadel, ve výkresu není uvedeno jejich umístění a způsob montáže (do obkladu? na obklad?)

Odpověď:

- 1) viz upravený výkaz výměr
- 2) viz upravený výkaz výměr
- 3) viz upravený výkaz výměr
- 4) 1. NP se týká pouze pol. č. 24_ZTI, pol. č. 25 a 26 se týkají 2. NP a 3. NP (viz bod 5)
- 5) Původně byl projekt a rozpočet vypracován na všechna tři podlaží - pak se upravoval po jednotlivých podlažích. "Prázdné" položky zůstaly v tabulkách po dělení rozpočtu na tři podlaží - v některých podlažích výměry jsou, v některých určitá položka není vůbec.
- 6) Zadavatel požaduje nacenit tuto položku – viz upravený výkaz výměr
- 7) viz upravený výkaz výměr
- 8) Celkem bude osazeno 10 ks zrcadel, která budou umístěna nad každým umyvadlem v umývárkách a na WC učitelů, budou připevněna na obklad – viz upravený výkaz výměr.

Zadavatel neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

Příloha:

1.NP dívky-stavební úprava 31.5.2021

1.NP chlapci-stavební úprava 31.5.2021

Sociálky-stoupačky-1.NP úprava 31.5.2021

1.NP_ZTI úprava 31.5.2021

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

