

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

S001.D.1.1.31 - Výpis klempířských výrobků

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Dominik Jareš

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
J201908015

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Výpis klempířských výrobků

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:
S001.D.1.1.31

DATUM / DATE:
05/2020

REVIZE:
X

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka klempířských výrobků							Počet					
ozn.	název	popis	délka	rozvinutá šířka	materiál/ odstín	Poznámky	MJ	1.NP	2.NP	spodní střecha	horní střecha	CELK
K01	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	4000 mm	200 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	6	5	-	-	11
K02	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	2000 mm	200 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	2	-	-	2
K03	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	1000 mm	200 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	1	1	-	-	2
K04	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	4900 mm	330 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	2	-	2
K05	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	5000 mm	330 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	14	-	14
K06	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	4920 mm	330 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	2	-	2
K07	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	785 mm	330 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	2	-	2
K08	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	885 mm	200 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	2	-	2
K09	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizovaný ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	3690 mm	330 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	2	-	2

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka klempířských výrobků							Počet					
ozn.	název	popis	délka	rozvinutá šířka	materiál/ odstín	Poznámky	MJ	1.NP	2.NP	spodní střecha	horní střecha	CELK
K10	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizkový ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	4840 mm	330 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	4	-	4
K11	Oplechování vnějších parapetů oken	oplechování parapetu, titanizkový ohýbaný plech tl. 0,6mm, do stavebního otvoru viz délka, délka oplechování přizpůsobena přetažení tepelné izolace přes rám, boční PVC krytky pro napojení před omítkou, parapetní plech bude lepený bitumenovým lepidlem, penetrace podkladu nátěrem, spádový podklad – tmel s perlínkou, opatřeno výztužným rohovým profilem, vyspádováno směrem vně budovy ve spádu min 5,24%	160 mm	200 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	ks	-	-	5	-	5
K12	Oplechování atiky	Podkladní kotevní plech na obou stranách atiky, titanizek. plech tl.0,6mm, kotvený do celoplošného bednění střechy (OSB deska tl.22mm kotvena do ŽB věnce), včetně kotvícího materiálu Krycí plech atiky z titanizinkového plechu tl.0,6mm, uchycen klempířskými spoji do podkladních plechů. Vyspádováno směrem na střechu budovy, spád min. 5,24%	-	podkl.plech 660 mm krycí plech 750 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	bm	-	32	80	-	112
K13	Oplechování atiky	Podkladní kotevní plech na obou stranách atiky, titanizek. plech tl.0,6mm, kotvený do celoplošného bednění střechy (OSB deska tl.22mm kotvena do ŽB věnce), včetně kotvícího materiálu Krycí plech atiky z titanizinkového plechu tl.0,6mm, uchycen klempířskými spoji do podkladních plechů. Vyspádováno směrem na střechu budovy, spád min. 5,24%	-	podkl.plech 660 mm krycí plech 750 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	bm	-	9	-	-	9
K14	NEOBSAŽENO											
K15	Oplechování atiky	Podkladní kotevní plech na obou stranách atiky, titanizek. plech tl.0,6mm, kotvený do celoplošného bednění střechy (OSB deska tl.22mm kotvena do ŽB věnce), včetně kotvícího materiálu Krycí plech atiky z titanizinkového plechu tl.0,6mm, uchycen klempířskými spoji do podkladních plechů. Vyspádováno směrem na střechu budovy, spád min. 5,24%	-	podkl.plech 500 mm krycí plech 660 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	bm	-	-	-	33	33
K16	Oplechování atiky	Podkladní kotevní plech na obou stranách atiky, titanizek. plech tl.0,6mm, kotvený do celoplošného bednění střechy (OSB deska tl.22mm kotvena do ŽB věnce), včetně kotvícího materiálu Krycí plech atiky z titanizinkového plechu tl.0,6mm, uchycen klempířskými spoji do podkladních plechů. Vyspádováno směrem na střechu budovy, spád min. 5,24%	-	podkl.plech 330 mm krycí plech 400 mm	TiZn ohýbaný plech tl. 0,6mm přírodní TiZn	výrobek proveden a osazen dle ČSN	bm	-	-	-	128	128

POZNÁMKA:

Všechny prvky budou dodány včetně kotvících prvků, případně podkladních spádových konstrukcí. Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí vyprojektovat zhotovitel a musí je provést tak, aby byl umožněn tichý a neomezený pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči konstrukci budovy (zamezení vznikání zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů způsobené teplotními výkyvy). Setkají-li se různé materiály, musí být vložení mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi. Spojovací díly musí být nekorodující. Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 3610.Tento výpis slouží pouze k nacenění.
Řešení detailů a podkladních vrstev bude dle předpisů výrobce. OSB podkladní desky budou do vnějšího prostředí.