


1:50



- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU
- Veškeré prostupy konstrukcemi koordinovat se stavební částí PD a projekty profesí.
- Půdorysné rozměry je nutné porovnat se stavební částí PD, v případě rozporů kontaktovat zpracovatele

- Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva.

čelní stěna -0/+5 mm
ostatní stěny -0/+20 mm
záporná odchylka je myšlená směrem do šachty

BETON (vnější ochrnutí)	C25/30-PC4-XF3-C1 0,2-Dmax-16-S3
BETON (Základové pásy)	C12/15-X0
BETON (Základová deska)	C25/30-PC2-C1 0,2-Dmax-16-S3
NARŮST PĚNOSTI BETONU	STŘEDNÍ
NARŮST DLE	ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1-74
KVĚTILY	25 mm
KVĚTIL NA STYK SE ZEMINOU	36 mm
OCCEL	B500, sítě KARI

UVÁDĚNÉ DÍLY JSOU VZTAŽENY K OSĚ PRUTU.
 POLYMERY OBLOŽKY JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNÍM,
 NEVZÁVNĚNÉ POLYMERY JSOU VZTAŽENY (Tab. 8.1).
 NEVZÁVNĚNÉ (přes 400 až 500 mm přes 180°)
 CELKOVÉ DÍLY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ.
 CELKOVÉ VLOŽKY JSOU VE VÝRAZU ODSTĚŽENÍ ".

C25/30-**XC4**-XF3-Cl 0,2-Dmax 16-S3
C12/15-X0
C25/30-**XC2**-Cl 0,2-Dmax 16-S3
STŘEDNÍ
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-24
25 mm
35 mm
B500, síť KARI

