

Změna zadávací dokumentace č. 1

Společnost **ZDRUOP s.r.o.**, sídlem Vodňany, Stožická 1014, PSČ 389 01, IČO: 262 66 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 13019, jako zadavatel v rámci podlimitního zadávacího řízení na dodávky „FVE ZDRUOP, Vodňany – 83,88 kWp“, které je realizováno ve zjednodušeném podlimitním řízení,

mění Výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „Výzva“)
tak, že

1. článek 3.3 písm. (b) bod (ii) Výzvy nově zní:

„rozsah provozních teplot od -30 °C do +60 °C,“

2. článek 3.3 písm. (c) bod (v) Výzvy nově zní:

„minimální počet cyklů 8000,“

3. článek 14.1 Výzvy nově zní:

„Lhůta pro podání nabídek:

datum: 26. 7. 2022 hodina: 10:00“

4. článek 16.3 Výzvy písm. (c) nově zní:

„V rámci kritéria kapacita akumulace bude zadavatel hodnotit kapacitu akumulčního řízení (v kWh), které účastník specifikuje ve své nabídce jako technické řešení, které v rámci realizace zakázky dodá.

Účastník není v rámci své nabídky oprávněn navrhnout dodání akumulčního zařízení, jehož kapacita by byla větší, než je uvedeno v článku 3.3 písm. (c) zadávací dokumentace. Nejvýhodnější nabídka podle tohoto kritéria hodnocení je nabídka s nejvyšší kapacitou akumulace.

Účastník je povinen kapacitu akumulace uvést na úvodním listu nabídky a rovněž v článku 2.2 smlouvy. Uvedená kapacita akumulace musí odpovídat skutečně využitelné kapacitě baterie (hloubka vybití musí být minimálně 80 % kapacity baterie) při výrobcem garantovaném počtu cyklů (minimálně 8000 cyklů).

Pokud účastník uvede kapacitu akumulace větší, než je shora uvedená nejvyšší možná hodnota, v rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria nebude k hodnotě kapacity akumulace uvedené v nabídce přihlíženo a bude v tomto případě hodnocena nejvyšší přípustná hodnota kapacity akumulace.

Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejvyšší kapacitou akumulace získá v rámci hodnocení tohoto kritéria 40 bodů. Ostatní nabídky získají bodovou hodnotu výpočtem dle vzorce: počet bodů = 40 x hodnota hodnocené nabídky / hodnota nejvýhodnější nabídky.“

Pozn.: změna spočívá v počtu cyklů – nově minimálně 8000 (dříve minimálně 13000)

Ostatní části Výzvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně dne 7. 7. 2022

ZDRUOP s.r.o.

v.z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.