



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle ustanovení § 8, § 12 odstavec (2), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) s názvem:

„Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti soustavy VO Pelhřimov“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 2

V souladu s ustanovením § 49 odstavec (4) Zákona, zadavatel sděluje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

informace č. 2: Zadavatel v Tabulce č. 3 s názvem „Minimální zadavatelem požadované technické parametry nabízených svítidel“ v části nazvané „Zadavatelem požadované technické parametry světelných zdrojů a svítidel“ upravuje u technického parametru s poř. č. 7 - celková úspora energie dosažená použitím nabízených svítidel zadavatelem požadovanou hodnotu $\geq 375,7$ MWh/rok, a to následovně:

- **zadavatelem požadovaná hodnota parametru s názvem „celková úspora energie dosažená použitím nabízených svítidel“ je ≥ 123 MWh/rok**

V této souvislosti zadavatel uveřejňuje na svém profilu upravenou Tabulku č. 3.

V Brně dne 5. ledna 2015 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Roman Handl
za zastupujícího zadavatele